

Zadavatel: Město Kroměříž
Se sídlem: 76701 Kroměříž, Velké náměstí 115/1
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČ: 00287351

6/O/2015155

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 28.12.2015

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru
Ev. číslo veřejné zakázky: 525921
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

1. Součástí zadávací dokumentace je i dodávka a montáž vzduchotechnické jednotky. Tato vzduchotechnická jednotka nesplňuje ErP 2016 (Ecodesign), který je platný a závazný od 1.1.2016. Bude projektová dokumentace vzduchotechnické jednotky a navazujících prvků následně upravena?
2. V zadávací dokumentaci je ve skladbě střechy uvedeno "Fólie do požárně nebezpečného prostoru". Tato fólie je dále položena na bednění z dřevěných desek tl. 32 mm. Tato skladba se samoostatnou fólií např. Brooft1 jako celek nemá certifikát na příslušnou požární klasifikaci. Bude skladba střešního pláště upravena na certifikovanou skladbu do požárně nebezpečného prostoru?
3. V zadávací dokumentaci je požadavek na akustické obkladové desky stěn s uzavřeným povrchem a s reakcí na oheň A2,s1,d0. Nám známé materiály s požadovanými akustickými vlastnostmi a hladkou strukturou povrchů (bez vláken) se vyrábějí s reakcí na oheň B-s1,d0. Je požadavek reakce na oheň A2,s1,d0 obsažen v PBŘ interiéru (v zadávací dokumentaci je přiložené PBŘ jen na část střecha)?
4. Ve výkazu výměr je položka "Závěsná klec délky do 1,2 m, elektr., výška 50m". Pro jaké práce je tato položka uvažována?

Odpověď č. 1 :

ad 1) Výkaz výměr bude naceněn dle zadávací dokumentace, ALE V PRŮBĚHU STAVBY BUDE DOKUMENTACE UPRAVENA dle platné legislativy.

ad 2) Střecha není umístěna v požárně nebezpečném prostoru, fólie BROOF t3 byla navržena na základě nedělení plochy střechy do 1500 m2.


ad 3) Povrchové úpravy vnitřních stěnových a stropních nebo podhledových konstrukcí shromažďovacích prostorů musí být z výrobků s třídou reakce na oheň nejméně B-s1-d0, s indexem šíření plamene $is = 0$ mm.min-1.

ad 4) Položka VV je pro dopravu materiálu na střechnu.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 28.12.2015.

Profil zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.

pověřen výkonem zadavat. činností