

Zadavatel: Město Kroměříž
Se sídlem: 76701 Kroměříž, Velké náměstí 115/1
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČ: 00287351

10/O/2015155

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 12.1.2016

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru**
Ev. číslo veřejné zakázky: 525921
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

1) ve výkazu výměr nazvaném Vedlejší a ostatní náklady, odd.711 Provoz investora je položka „Náklady na provizorní zakrytí střešní konstrukce při odstranění stáv. střešního pláště po dobu nutnou pro ochranu, než bude provedena nová střecha.“ s odkazem na TZ a dále jsou doloženy 2 výkresy bez označení. Je možno v cenové nabídce uvažovat s jiným technickým řešením než je uvedeno v projektu?

2) ve výkazu výměr nazvaném Rekonstrukce střešního pláště nad společenským sálem ve v pol. 56 odd. 62 Úpravy povrchů vnější uveden „Systémový fasádní obklad ze sendvičových desek AL+jádro z polyethylenu tl.40 mm vč. roštu a kotvení – D+M, popis viz PD (technická zpráva)“. V TZ je uvedeno, že konstrukce vzt-kanálu pod úrovní terénu je z železobetonu s vyústěním formou tubusu, tubus bude z pohledového betonu. Jaké je tedy provedení – pohledový beton nebo sendvičový obklad?

Odpověď č. 1 :

ad 1) Není možno uvažovat s jiným technickým řešením, než je uvedeno v projektu.

ad 2) Platí výkaz výměr a technický popis základových konstrukcí obsažený v souhrnné technické zprávě. Zadavatel doplňuje výkres č. 01-12 – D.1.1 – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – VZDUCHOTECHNICKÝ KANÁL – NOVÝ STAV (přílohou). Zadavatel poskytuje upravenou technickou zprávu "Technická zpráva-střecha" (přílohou).

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům změnu č. 2 zadávací dokumentace. Změna se týká článku XIX. PODÁNÍ NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO a článku XX. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK. Předmětem změny je posunutí lhůty pro podání nabídek a data otevírání obálek.

Nové termíny jsou následující:

- lhůta pro podání nabídek končí dne 21.01.2016 v 10:00 hodin,
- otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne 21.01.2016 v

10:05 hodin.

Opravné oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 12.01.2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.
Uvedené termíny jsou pro uchazeče závazné.

Dodatečné informace vč. příloh byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 12.01.2016.

Profil zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html

Příloha:

výkres č. 01-12 – D.1.1 – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ –
VZDUCHOTECHNICKÝ KANÁL – NOVÝ STAV

Technická zpráva-střecha

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 2 ze dne 12.01.2016

Za zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodolemem 2607

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností