



Souběhy a uložení kabelů – vzorové řezy



KŘÍŽOVÁNÍ A ULOŽENÍ KABELŮ – VZOROVÉ ŘEZY



VODOVODY	20	1	2	40
PLYNOVOD DO 0,005 MPa		10		
PLYNOVOD DO 0,3 MPa		10		
TEPLOVOD		30		
STOKA		50		

- ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PODLE POŽADAVKŮ ČSN 73 6005
- | | |
|---|------------|
| 1 | V CHRÁNIČE |
| 2 | NECHRÁNĚNÉ |

VÝTISK Č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													REVIZE: A B C D E F				
ZODP. PROJEKTANT PROFESE													KONTROLOVAL				
KABEL MALÝ													Ing. arch. Ant. Otádkra				
MÍSTO: KROMĚŘÍŽ, NA SÁDKÁCH 34/75													KRAJ: ZLÍNSKÝ				
STAVEBNÍK: KOVOŠROT KROMĚŘÍŽ S.R.O.																	
NA SÁDKÁCH 34/75, 767 01 KROMĚŘÍŽ																	
AKCE : SKLAD KŘEMÍKU - NA SÁDKÁCH 34/75, KROMĚŘÍŽ																	
parc. č. 2274/14, 2274/41, 2274/4 k. ú. KROMĚŘÍŽ																	
D.14 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB																	
01.3 - ELEKTROINSTALACE																	
OBSAH:																	
ULOŽENÍ KABELŮ, VZOROVÉ ŘEZY																	
													KOOPRACE:				
													A.M.O. projekt s.r.o.				
													SOKOLOVSKÁ 1154				
													763 02 ZLÍN-MALENOVICE				
													tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699				
													email: spolprojekt@seznam.cz				
DATUM													01/2016				
FORMÁT													2 A4				
STUPEŇ													PS				
MĚŘÍTKO													-				
ČÁST													Č.VÝKRESU				
D													01.3-06				