

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ

OZNAČENÍ ŠTÍTKU

POZ.Č.	PRO	POL.:	TEXT
1.	HL1		ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM
2.	SA4.1		Č1:A-0-R
3.	SA4.2		Č2:A-0-R
4.	SA4.3		Č3:A-0-R
5.	SA4.4		Č4:A-0-R
6.	SA5.1		VENTILÁTOR:A-0-R
7.	SA9.1		DOPOUŠTĚNÍ: R-A-0
8.	TL6.1		DEBLOKACE PLYN
9.	SA1.1		HLAVNÍ VYPÍNAČ
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			

DOTKOVÝ
DISPLEJ

1

2 3 4 5 6 7 8

9

POZNÁMKA:
ROZVADĚČ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MIMO MÍSTO POTENCIÁLNÍHO OSTRÍKU VODOU PŘI PORUŠĚ POTRUBÍ.
MNO ROZVADĚČEM NESMÍ BÝT VEDENO POTRUBÍ

ŠÍŘKA: 600 mm
VÝŠKA: 800 mm
HLoubKA: 200 mm
KRytí: IP 40/20
VÝVODY: SHORA
OCHRANA – ODPOJENÍM
OD ZDROJE
BARVA: ŠEDA
OVLADACÍ NAPĚTÍ:
230V,50Hz
24VAC,50Hz

DATUM	8./2016	STAVBA	INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1	A.Č.	034./2016	MĚRITKO	14
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ STANČÍK	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY	76701 KROMĚŘÍŽ			N	LISTŮ:
KONTROLOVAL		KINA NADSKLEPI		Z.Č.	08./2016/034	Č.V.	D 1.4-06-04
ZMĚNA/DATUM		KROMĚŘÍŽ, MILČOVO NÁMĚSTÍ 488/2	POHLED NA ROZVADĚČ RM				
		MĚŘENÍ A REGULACE					