



BUDE PROVEDENO DOZBRUJENÍ:  
1x OL10C/1N, 30mA  
1x OL125B/3N, 30mA  
3x LPN16B/1  
1x OL16B/1N, 30mA

STÁVAJÍCÍ  
ROZVADEČ  
R0 2.0

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA [m²]
126	CHODBA	
127	CHODBA	
128	VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR	
134	UMÝVÁRNA DIVKY	7.82
135	PŘEDSÍŇ DIVKY	4.70
136	WC KABINA DIVKY	1.30
137	WC KABINA DIVKY	1.30
138	WC KABINA DIVKY	1.30
139	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.46
140	UMÝVÁRNA ŽENY	3.14
141	WC KABINA ŽENY	1.16
142	UMÝVÁRNA CHLAPCI	6.01
143	PISOÁRY CHLAPCI	6.91
144	WC KABINA CHLAPCI	1.43

## LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

- SPÍNAČ 10A, POD OM., IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 10A, POD OM., SIGNALIZACE, IP20
- ZÁSUVKA 230V/16A, POD OM., CLONKY, IP40
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE, POD OM., SIGNALIZACE
- OSOUŠEČ RUKOU BEZKONTAKTNÍ, 2000W
- OHŘEV TUV
- VENTILÁTOR 230V/MAX 40W
- KEP04 ČASOVÉ RELÉ DO INSTALAČNÍ KRABICE
- ROZVADEČ
- DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ CV6zž
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- A/ SV. LED 37W, 3500lm, NA POVRCI, IP40, KRYT OPÁL
- B/ SV. LED 28W, 2500lm, NA POVRCI, IP40, KRYT OPÁL

ROZVODY PROVEDENY SKRYTĚ KABELY CYKY, CYKY1 ... PŘEDNOSTNĚ POD OMÍTKOU, POPŘ. VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH, SDK PŘÍČKÁCH, VYJÍMEČNĚ VE VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH NAD PODHLEDEM ATP. S ŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPUŠTĚNÝM IP20, IP40 (IP44).

PRO ULOŽENÍ KABELŮ VE STĚNÁCH VYUŽÍVAT INSTALAČNÍ ZÓNY STANOVENÉ V ČSN 33 2130 ED. 3. PRO PODLAHY A STROPY SE INSTALAČNÍ ZÓNY NEURČUJÍ. PRO INSTALACI VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH PLATÍ USTANOVENÍ ČSN 33 2000-5-52 ED. 2. SVÍTIDLA OSAZENA NA POVRCH.

EVENT. VENTILÁTORY JSOU PŘIPOJENY ZE SVĚTELNÉHO OBVODU A OVLÁDÁNY TLAČÍTKY PŘES ČASOVÉ RELÉ V KRABICI - ZPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ.

OVLÁDACÍ PRVKY OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m SPODNÍ HRANOU OSOUŠEČE RUKOU OSAZENY PODLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

(U EVENT. SPRCHOVÝCH KOUTŮ RESPEKTOVAT POŽADAVKY PRO ZÓNY PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.)

(UMÝVACÍ PROSTOR PODLE ČSN 33 2130 ed. 3.)

UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI !

V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ !

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTÝ, ZÁBRANAMI

PŘI PŮRUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNICEM

VÝTIŠK Č.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	REVIZE:	A	B	C	D	E	F
ZODP. PROJEKTANT PROFESE	Kroměříž												VYPRACOVAL	KONTROLOVAL					
KARTEL MALÝ	Karel Malý, IČO: 40363911												Ing. arch. Ant. Otáčka						
MÍSTO:	Kroměříž, U Sýpek 1462												KRAJ: Zlínský						
STAVEBNÍK: ZŠ, KROMĚŘÍŽ, U SÝPEK 1462																			
AKCE : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK, KROMĚŘÍŽ																			
D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB																			
01.3 - ELEKTROINSTALACE																			
OBSAH:																			
ELEKTROINSTALACE WC 2.NP - UČEBNOVÝ PAVILON																			
														ZPRACOVÁTEL ČÁSTI:					
														A.M.O. projekt s.r.o.					
														SOKOLOVSKÁ 1154					
														763 02 ZLÍN-MALENOVICE					
														tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699					
														email: amoprojekt@seznam.cz					