

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA [m ²]
228	CHODBA	
229	CHODBA	
230	VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR	
236	UMÝVÁRNA DÍVKY	7,82
237	PŘEDSÍŇ DÍVKY	4,70
238	WC KABINA DÍVKY	1,30
239	WC KABINA DÍVKY	1,30
240	WC KABINA DÍVKY	1,30
241	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,46
242	UMÝVÁRNA ŽENY	3,14
243	WC KABINA ŽENY	1,12
244	UMÝVÁRNA CHLAPCI	6,01
245	PISOÁRY CHLAPCI	7,11
246	WC KABINA CHLAPCI	1,39

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

- SPÍNAČ 10A, POD 0M, IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 10A, POD 0M, SIGNALIZACE, IP20
- ZÁSUVKA 230V/16A, POD 0M, CLONKY, IP40
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE, POD 0M, SIGNALIZACE
- OSOUŠEČ RUKOU BEZKONTAKTNÍ, 2000W
- OHŘEV TUV
- VENTILÁTOR 230V/MAX 40W
- KEP04 ČASOVÉ RELÉ DO INSTALAČNÍ KRABICE
- ROZVADEČ
- DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ CY6ZŽ
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- A/ SV. LED 37W, 3500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL
- B/ SV. LED 28W, 2500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL

ROZVODY PROVEDENY SKRYTĚ KABELY CYKY, CYKY1 ... PŘEDNOSTNĚ POD OMÍTKOU, POPŘ. VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH, SDK PŘÍČKÁCH, VYJÍMEČNĚ VE VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH NAD PODHLEDEM ATP. S ŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPUŠTĚNÝM IP20, IP40 (IP44).

PRO ULOŽENÍ KABELŮ VE STĚNÁCH VYUŽÍVAT INSTALAČNÍ ZÓNY STANOVENÉ V ČSN 33 2130 ED. 3. PRO PODLAHY A STROPY SE INSTALAČNÍ ZÓNY NEURČUJÍ. PRO INSTALACI VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH PLATÍ USTANOVENÍ ČSN 33 2000-5-52 ED. 2. SVÍTIDLA OSAZENA NA POVRCH.

EVENT. VENTILÁTORY JSOU PŘIPOJENY ZE SVĚTELNÉHO OBVODU A OVLÁDÁNY TLAČÍTKY PŘES ČASOVÉ RELÉ V KRABICI - ZPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ.

OVLÁDACÍ PRVKY OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m SPODNÍ HRANOU OSOUŠEČE RUKOU OSAZENY PODLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

(U EVENT. SPRCHOVÝCH KOUTŮ RESPEKTOVAT POŽADAVKY PRO ZÓNY PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.)

(UMÝVACÍ PROSTOR PODLE ČSN 33 2130 ed. 3.)

UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI !

V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ !



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTÝ, ZÁBRANAMI

PŘI PŮRŮŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VÝTIŠK Č.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	REVIZE:	A	B	C	D	E	F
ZODP. PROJEKTANT PROFESE													VYPRACOVAL	KONTROLOVAL					
KAREL MALÝ													KAREL MALÝ, IČO: 40363911	Ing. arch. Ant. Otěpka					
MÍSTO:	Kroměříž, U Sýpek 1462												KRAJ: Zlínský						
STAVEBNÍK:	ZŠ, KROMĚŘÍŽ, U SÝPEK 1462																		
AKCE :	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK, KROMĚŘÍŽ																		
	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB																		
	01.3 - ELEKTROINSTALACE																		
OBSAH:	ELEKTROINSTALACE WC 3.NP - UČEBNOVÝ PAVILON																		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:													A.M.O. projekt s.r.o.						
													SOKOLOVSKÁ 1154						
													763 02 ZLÍN-MALENOVICE						
tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699																			
email: spolprojekt@seznam.cz																			
DATUM													05/2016						
FORMÁT													2 A4						
STUPĚŇ													DPS						
MĚŘÍTKO													1 : 75						
ČÁST													Č.VÝKRESU						
D													01.3-09						