



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA [m ²]
201	CHODBA	
202	UMÝVÁRNA ŽENY	2,44
203	WC KABINA ŽENY	1,10
204	UMÝVÁRNA DIVKY	6,94
205	PŘEDSÍŇ DIVKY	3,71
206	WC KABINA DIVKY	0,92
207	WC KABINA DIVKY	0,92
208	WC KABINA DIVKY	1,04
209	WC KABINA DIVKY	1,04
210	WC KABINA DIVKY	0,92
211	WC KABINA DIVKY	0,92
226	SCHODIŠTĚ	

- LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ:
- SPÍNAČ 10A, POD OM., IP20
 - OSOUŠEČ RUKOU BEZKONTAKTNÍ, 2000W
 - ROZVADEČ
 - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
 - VKLÁDACÍ LIŠTA
 - POD OMÍTKOU
 - SV. LED 15W, 1300lm, NA POVRCI, IP40, KRYT OPÁL

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY, ZÁBRANAMI
PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ROZVODY PROVEDENY SKRYTĚ KABELY CYKY, CYKY1 ... PŘEDNOSTNĚ POD OMÍTKOU, POPŘ. VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH, SDK
PŘÍČKÁCH, VYJÍMEČNĚ VE VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH NAD PODHLEDEM ATP. S ŘÍŠUŠENSTVÍM ZAPUŠTĚNÝM IP20, IP40 (IP44).
PRO ULOŽENÍ KABELŮ VE STĚNÁCH VYUŽÍVAT INSTALAČNÍ ZÓNY STANOVENÉ V ČSN 33 2130 ED. 3. PRO PODLAHY A STROPY SE
INSTALAČNÍ ZÓNY NEURČUJÍ. PRO INSTALACI VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH PLATÍ USTANOVENÍ ČSN 33 2000-5-52 ED. 2.
SVÍTLIDLA OSAZENÁ NA POVRCH.
OVLÁDACÍ PRVKY OSAZENY VE VÝŠCE 1,1 m STŘED
OSOUŠEČE RUKOU OSAZENY PODLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
(U EVENT. SPRCHOVÝCH KOUTŮ RESPEKTOVAT POŽADAVKY PRO ZÓNY PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.)
(UMÝVACÍ PROSTOR PODLE ČSN 33 2130 ed. 3)
UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI !
V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ !

VÝTIŠK Č.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	REVIZE:	A	B	C	D	E	F	ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ZODP. PROJEKTANT PROFESE	KAREL MALÝ												VYPRACOVAL	KONTROLOVAL						A.M.O. projekt s.r.o.
KAREL MALÝ	KAREL MALÝ, IČO: 40363911												Ing. arch. Ant. Otepka	KRAJ: ZLÍNSKÝ						SOKOLOVSKÁ 1154
MÍSTO:	Kroměříž, U Sýpek 1462																			763 02 ZLÍN-MALENOVICE
STAVEBNÍK:	ZŠ, KROMĚŘÍŽ, U SÝPEK 1462																			tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699
AKCE :	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK, KROMĚŘÍŽ												DATUM	08/2016						FORMÁT
D.1.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB													STUPEŇ	2 A4						DPS
01.3 - ELEKTROINSTALACE													MĚŘÍTKO	1 : 75						Č.VÝKRESU
OBSAH:	ELEKTROINSTALACE WC 3.NP - HLAVNÍ OBJEKT												ČÁST	D						01.3-15