

**ZADAVATEL:**

**Město Kroměříž**

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

**POVĚŘENÁ OSOBA:**

**TIZZI engineering s.r.o.**

Se sídlem: Bílanská 1861, 767 01 Kroměříž

IČ: 05107521

Kontaktní osoba: Josef Křeháček – manažer veřejných zakázek

Kontaktní e-mail: projekty@tizzien.cz

V Kroměříži dne 2. 5. 2017

Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace **(04)** k veřejné zakázce „**ENERGETICKÉ ÚSPORY – MĚU KROMĚŘÍŽ – B,D**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejněné na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

ve výkazu výměr SO 01, je pol. č.24 Zateplení fasády exp. polystyrenem s reflexní úpravou.

Po prověření u dodavatelů jsme názoru, tento druh polystyrenu je pouze v sortimentu firmy Baumit.

Náš dotaz zní, zda je nutno použít tento druh nebo je možno použít jiný (bez reflexní úpravy, např. šedý).

**Odpověď č. 1**

**Rozhodující je parametr uváděný v dokumentaci. Reflexní údaj ve výkazu výměr neakceptovat.**

Dotaz č. 2

1)

u některý pozic ( např. 3/P ) jsou zakresleny v křídle vodorovné příčky. V popisu položky je psáno vnitřní příčka 50 mm. Jak je toto myšleno? Lze udělat meziskelní příčku (jedno sklo a příčka uvnitř skla), dále lze použít sloupek do křídla, který nám rozdělí okenní křídlo na 2 skla, jeho šířka už je ale větší jak 50 mm. Je dána profilovým systémem. V případě použití sklodělicí příčky (sloupku ) by bylo nutné použít i 2 žaluzie.

2)

Okna v 1.PP směrem do ulice mají být v šedém provedení. Jedná o barvu pouze ze strany exteriéru, nebo mají být šedé oboustranně?

3)

v části 2 VŘ v PD 1.PP jsou uvedeny dveře s požární odolností EI 30 DP1 do ocelové zárubně, ve výkazu výměr jsou dveře EI 30, DP3, co tedy platí? ...Rovněž položka 41 je zavádějící ...Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla ...kliky a štítu, když má být zárubeň ocelová?

## Odpověď č. 2

1. Je myšlena meziskelní příčka. Některý výrobci udávají max šíři 45 mm. I to je akceptovatelné.
2. Okna jsou uváděna jako celkově šedá.
3. Ve výkazu je chybně uvedena položka č. 34, kde je nesprávně uveden požadavek na provedení dveří EI30-DP3 správně má být v souladu s PBŘ uvedeno EI30-DP1.

**V případě, že zadavatel poskytuje upravený Soupis prací (slepý rozpočet, výkaz výměr), či jiný dokument (např. Smlouvu o dílo), je dodavatel povinen tento upravený soupis či jiný dokument upravit dle zadávací dokumentace a předložit ve své nabídce.**

**Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

### **Současná lhůta:**

- Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2017 v 9:00 hod.

### **Nová lhůta:**

- Lhůta pro podání nabídek: 12. 5. 2017 v 9:00 hod.

### **Příloha:**

 SO-02B Výkaz výměr - Rekonstrukce kotelny objektu B

S pozdravem

  
 **tizzi**  
engineering  
IČO: 05107521 DIČ: CZ05107521

**TIZZI**  
engineering s.r.o.  
Bílanská 1861/81,  
767 01 Kroměříž

-1-

.....  
za pověřenou osobu

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně případných příloh jsou uveřejněny na Profilu zadavatele:

[https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile\\_display\\_2.html](https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html)