NA ROZVADĚČI

V ROZVADĚČI

V PROSTORU



VÝVOD Č.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16
OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ	PŘÍVOD	OSVĚTLENÍ		ZÁSUVKA PRO KOTEL K1	ZÁSUVKA PRO KOTEL K2	ZÁSUVKA PRO ÚPRAVNU VODY	ZÁSUVKA PRO ZMĚKČOVAČ	ZÁSUVKA PRO ÚDRŽBU	Č1–NAPÁJENÍ	Č2 –NAPÁJENÍ	Č3 –NAPÁJENÍ	Č4 – VZT	Č5–NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TV	Č6 CIRKULACE TV	BAP	DOPOUŠTĚNÍ VODY DO UT
Pi [kW]																
KABEL	CYKY–J 5x4	CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5
ČÍSLO KABELU	WL 1.1	WL 1.2		WL 1.4	WL 1.5	WL 1.6	WL 1.7	WL 1.8	WL 1.9	WL 1.10	WL 1.11	WL 1.12	WL 1.13	WL 1.14	WL 1.15	WL 1.16
NÁZEV	STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD					V PROSTORU KOTELNY	V PROSTORU KOTELNY	V PROSTORU KOTELNY	ČERPADLO Č1 BLOK "A"	ČERPADLO Č2 BLOK "B"	ČERPADLO Č3 BLOK "C"					EL.MAGNET. VENTIL

DATUM	12/2016	STAVBA		INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1 76701 KROMĚŘÍŽ	A.Č. 050/2016	MERITKO N	LIST: 1
VYPRACOVAL	ING.JIŘÍ STANČÍK	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY MATEŘSKÁ ŠKOLA, KROMĚŘÍŽ MÁNESOVA 3766 MĚŘENÍ A REGULACE					LISTŮ:
KONTROLOVAL				OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ RMS: SILOVÉ SCHÉMA – 3/1	Z.Č. 12/2016/050	Č.V. D 1.4–06–03	
ZMENA/DATUM							

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz