

Rozvodnice	Domovní rozvodnice, řada BC-O
Rozvodnice	Bílá plastová rozvodnice (materiál ABS). Stupeň krytí IP40. Včetně N/PE svorkovnice.
Poloha:	NA omítce
Barva:	Bílá
Dveře:	Plastové plné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 54.
Vnější rozměry:	410 x 784 x 98 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	410 x 784 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-

Poznámka:
Zpracoval: TEVA ELEKTRO s.r.o., Radek Tesař, rtesar@teva-km.cz
Datum: 14. 10. 2016
Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: Rozváděč-RMS101
Projekt: Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského, Švabinského Nábřeží 2077/27, 767 01 Kroměříž
Číslo: 1129/16

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.1.

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY !!
JAKO TAKOVÁ SMÍ BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY, PRO VÝBĚR DODAVATELE STEJNĚ JAKO PRO VŠECHNY STUPNĚ STAVEBNĚPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ!!!
3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!
4) ZKRATOVÁ ODOLONOST PRVKŮ JIŠTĚNÍ ALESPOŇ 10kA.

VYSKLÁDÁNÍ A POLOHY JEDNOTLIVÝCH MODULŮ NAVRHNE DODAVATEL ROZVÁDĚČE DLE SVÝCH PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ !!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE

- ☑ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☑ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☑ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ☑ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☑ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☑ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☑ ZÁKLADNÍ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ☑ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ VNĚJŠÍ VLIVY JEDNODUCHÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ Č. 972/15
- ☒ PÁSMA A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701ed.2

Vypracoval: Ing. Petr Kadlík	AKCE: Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského Švabinského Nábřeží 2077/27, 767 01 Kroměříž D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika	TEVA ELEKTRO, s.r.o. Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz	Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž	Zak.číslo: 1129/16	A.K.:	Listů: 3
Kontroloval: Ing. Radek Tesař			Obsah: Rozvaděč RMS101	Změna/Datum:	V.č.: D.1.4.4-102	List: 1
Datum : 13.10.2016				Měřítko: ---		



Vypracoval: Ing. Petr Kadlík	AKCE: Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského Švabinského Nábřeží 2077/27, 767 01 Kroměříž D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace	TEVA ELEKTRO, s.r.o. Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz	Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž	Zak.číslo: 1129/16	A.K.:	Listů: 3
Kontroloval:			Obsah: Rozvaděč RMS101	Změna/Datum:	V.č.: D.1.4.4-102	List: 2
Datum : 13.10.2016				Měřítko: ---		

LINIOVÉ SCHEMA OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ



Vypracoval: Ing. Petr Kadlík	AKCE: Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského Švabinského Nábřeží 2077/27, 767 01 Kroměříž D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace	TEVA ELEKTRO, s.r.o. Kojetínská 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz www.teva-km.cz	Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž	Zak.číslo: 1129/16	A.K.:	Listů: 3
Kontroloval:			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 13.10.2016			Rozvaděč RMS101	Měřítko: ---	D.1.4.4-102	3