



Souběhy a uložení kabelů – vzorové řezy



Křížování a uložení kabelů – vzorové řezy



VODOVODY	20 ¹ NEBO 40 ²
PLYNOVOD DO 0,005 MPa	10
PLYNOVOD DO 0,3 MPa	10
TEPLOVOD	30
STOKA	50

ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000–5–52 ed. 2
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PODLE POŽADAVKŮ ČSN 73 6005

1

V CHRÁNIČE

2

NECHRÁNĚNÉ

VÝTIŠK Č.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	REVIZE:	A	B	C	D	E	F		
ZODP. PROJEKTANT PROFESE	KONSTRUKTOR												VYPRACOVAL		KONTROLOVAL						
KABEL MALÝ	KABEL MALÝ												KABEL MALÝ, IČO: 40363911		Ing. arch. Ant. Otěpka						
MÍSTO:	TĚŠNOVICE, p.č. 107/1, k.ú. TĚŠNOVICE												KRAJ:		ZLÍNSKÝ						
STAVEBNÍK: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115, KROMĚŘÍŽ														KOOPERACE: A.M.O. projekt s.r.o. SOKOLOVSKÁ 1154 763 02 ZLÍN-MALENOVICE tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699 email: amoprojekt@seznam.cz							
AKCE : SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ŽLÍBEK-TĚŠNOVICE														DATUM						04./2017	
TĚŠNOVICE, p.č. 107/1, k.ú. TĚŠNOVICE														FORMÁT						2 A4	
D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB														STUPĚŇ						DDSP	
01.3 – ELEKTROINSTALACE														MĚŘÍTKO						–	
OBSAH:														ČÁST						D	
ULOŽENÍ KABELŮ, VZOROVÉ ŘEZY														Č. VÝKRESU						01.3-07	