

Pan
Miroslav Vypušťák
Pilařova 8
767 01 Kroměříž

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
2.8.2017

NAŠE ZNAČKA
PM044948/2017-203/No

VYŘIZUJE
Ing. Simona Novozámská
+420 541 637 304
novozamska@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
17. 8. 2017

Sportovní areál Postoupky - objekt klubovny

(k.ú. Miňůvky; ORP Kroměříž; kraj Zlínský; HP 4-12-02)

Charakteristika akce:

Dne 2.8.2017 nám byla předložena žádost a projektová dokumentace k akci: Sportovní areál Postoupky - objekt klubovny.

Předložená projektová dokumentace řeší vestavbu toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu do stávajícího objektu na p.č. 222 v k.ú. Miňůvky ve sportovním areálu Postoupky. Nová kanalizační přípojka částečně zasahuje do ochranného pásma protipovodňové hráze vodního toku Věžecký potok IDVT 10202950 (který je ve správě Povodí Moravy,s.p.).

Stanovisko správce povodí a vodního toku Věžecký potok IDVT 10202950

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem při splnění těchto podmínek.

- Požadujeme Povodí Moravy, s.p. provozu Zlín (Tečovská 1109, 768 05 Zlín, tel: 577 102 893) písemně oznámit min. 5 pracovních dní předem zahájení prací.

- Nové kanalizační potrubí DN150 zasahující do ochranného pásma protipovodňové hráze (viz . výkres č. C.3 - Koordinační situace) je nutno obetonovat a rýhu zasypat vhodnou jemnozrnnou zeminou zhutněnou po vrstvách.
- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti toku.
- Povodí Moravy s.p. provoz Zlín požadujeme přizvat k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013 DIČ:CZ70890013

13-

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí