

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje  
se sídlem ve Zlíně**

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: [khs@khszlin.cz](mailto:khs@khszlin.cz), [podatelna@khszlin.cz](mailto:podatelna@khszlin.cz), ID: xwsai7r

---

č.j.: KHSZL 18983/2017

V Kroměříži dne 31. 7. 2017

Spisová značka: KHSZL/18983/2017/2.5/HOK/KM/STA-02

Vyřizuje:

Hana Stachonová, tel: 573504117; e-mail: [hana.stachonova@khszlin.cz](mailto:hana.stachonova@khszlin.cz)

*V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.*

**Město Kroměříž**

**IČ: 00287351**

**Velké náměstí 115**

**767 01 Kroměříž**

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby - „Objekt klubovny, sportovní areál Postoupky“ ke změně stavby před dokončením.**

---

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Dne 17. 7. 2017 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby Město Kroměříž, IČ: 00287351, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby - „Objekt klubovny, sportovní areál Postoupky“ ke změně stavby před dokončením.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci stavby - „Objekt klubovny, sportovní areál Postoupky“ ke změně stavby před dokončením.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

s projektovou dokumentací stavby - „Objekt klubovny, sportovní areál Postoupky“ ke změně stavby před dokončením

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.

#### **Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace řeší vestavbu toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu do stávajícího objektu klubovny sportovního areálu v Postoupkách, p. č. 222, k. ú. Miňůvky, tj. změnu vnitřní dispozice objektu – dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením.

Stavba je umístěna v severovýchodní části obce Postoupy, místní části Miňůvky, okolní plocha je z větší části bez bližšího využití, z části se využívá jako plocha pro sportování. Objekt klubovny je již napojen na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, NN) a vede k němu příjezdová komunikace.

Zpracovatel projektové dokumentace: Miroslav Vypušťák, IČ: 61696692, Pilařova 8, 767 01 Kroměříž, ČKAIT: 1300883, datum: 07/17.

Stávající objekt klubovny je dvoupodlažní, částečně podsklepená budova o půdorysných rozměrech 10,80 x 4,70 m, tradiční zděné konstrukce, se šikmou střechou tvořenou jednoduchou konstrukcí dřevěného krovu. Klubovna bude i po provedení vestavby nadále využívána jako sociální zázemí sportovního areálu. Navržen je bezbariérový přístup do objektu klubovny.

V současné době je objekt klubovny vybaven 2 oddělenými záchodovými kabinami zvlášť pro obě pohlaví s umývadly. V objektu klubovny bude nově vestavěna toaleta pro tělesně postižené, která je přístupná přímo z veřejného komunikačního prostoru. Na toaletě je řešeno umývadlo s přívodem tekoucí studené pitné vody.

V rámci bouracích prací dojde k vybourání otvoru pro osazení nových vstupních dveří do vestavované toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu.


Dále budou provedeny terénní úpravy při budování prodloužení přístupového chodníku k nové toaletě.

Zdrojem pitné vody je vodovod pro veřejnou potřebu Kroměříž, provozovatelem je právnická osoba Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž.

Dle předložené projektové dokumentace může v průběhu realizace stavby dojít k dočasnému negativnímu ovlivnění životního prostředí – zejména prašnost ze stavebních prací a spaliny ze spalovacích pohonných hmot projíždějících aut či stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude však pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci, Zvýšená hlučnost během stavby bude způsobena standardní stavební mechanizací. Vzniklý stavební a demoliční odpad, který bude likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

**Uvedená podmínka** se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., v platném znění.



  
Hana Stachonová  
odborný referent  
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 2

Rozdělovník:

- 1x adresát + projektová dokumentace stavby
- 1x KHS ZK, oddělení HOK pracoviště Kroměříž

