

Město Kroměříž

Váš dopis:
Vyřizuje: Josef Hanskut / mob: 602 348 953

Naše značka: POS/KM/85/2017
Datum: 2. 2. 2017

Název stavby: sportovní areál Postoupky
Katastr: Miňůvky
Věc: OCHRANA PVSEK

Příloha k vyjádření: č.j. 672320/16

Nemáme připomínek k předložené dokumentaci.

S umístěním jmenovité stavby souhlasíme za předpokladu respektování zařízení podzemních vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházet.

Požadujeme:

- Před zahájením zemních prací, bude vytyčena trasa PVSEK
- Pod zpevněnou plochou parkovacího stání, uložit stávající SEK do podélně rozříznuté PE chráničky o průměru 110mm s přesahem 1m do nezpevněné plochy.

V případě nejasností nebo změn vždy požádat POS o vyjádření.

Josef Hanskut
specialista ochrany sítě
Morava - jih

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
172 