

odesílatel Ing. Vladimír Krejčíř
e-mail vladimir.krejcir@mesto-kromeriz.cz
datum 27. září 2013
počet stran 1

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č.2

Název veřejné zakázky: Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž – částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok.
Evidenční číslo veřejné zakázky: P13V00000028
Předmět VZ: stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz:

1. Zda je nutno dodržet požadavek na šesti komorový profil s dvojsklem pro celkové U_w 1,2, když stejné hodnoty dosáhneme při stejném zasklení s pěti komorovým profilem při dosažení výhodnější cenové relace. Technické a kvalitativní parametry budou dle zadání dodrženy.

Odpověď:

1. Při dodržení hodnoty celkové $u = 1,2$ W/m² a nižší, může být použito pěti komorového rámu a odpovídajícího zasklení. Současně je nutné dodržení veškerých podmínek Zadávací dokumentace. Zejména obchodní podmínky uvedené v návrhu SOD.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 27. 9. 2013.

Za zadavatele

Ing. Vladimír Krejčíř
vedoucí odboru rozvoje města

vladimir.krejcir@mesto-kromeriz.cz
tel.: +420 573 321 110



MĚSTO KROMĚŘÍŽ
-7-