


přikony diagonálních ventilátorů (vel 350: 30 W/230 V/0,11 A; vel 500 60 W/230 V/0,21 A)  
ovládání ventilátorů ručně z předstíří, vypnutí časovým relé (dodávka elektro)  
odstávací plastové ventily v sociálním vybavení jsou velikosti 125 mm  
pod ventilátory jsou nutné revizní otvory v podhledech vel: 500x500 mm  
úroveň +0,000 je dna úrovní stávající podlahy u vstupu v přizemí



AKCE: KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘIŽ – STAVEBNÍ ÚPRAVY			
Č.PAR.CST. 211/2, 216/1, 3082/1, K.Ú. KROMĚŘIŽ			
VEDOUcí PROJEKTANT : ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT, TĚŠNOVSKÁ 145, 613 00 BRNO			
ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ, ING. ARCH. IRENA MACHOVÁ			
VYPRACOVAL : ING. JAN PASEKA, BLAŽKOVÁ 4, 638 00 BRNO			
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘIŽ			
ZASTOUPENÉ MGR. JAROSLAVEM NĚMCEM – STAROSTOU MĚSTA			
OBSAH :	D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 2. NP	č.v. : 04	č.kopie