

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel: obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. arch. Irena Machová

Volfova 2131/8

612 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
23.08.2017

Naše značka:
115170105
(8815a)

Vyřizuje:
Ing. Jana Vídenková

Brno dne:
28.08.2017

Věc: Stavební úpravy klubu Starý pivovar Kroměříž

Potvrzení projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kroměříž

Stavebník: Město Kroměříž

Projektant: Ing.arch. Miloš Klement

Č. zakázky: neuvedeno

Datum: srpen 2017

Předmětem předložené dokumentace je úprava vstupu do objektu.

Vyrovnaní výškového rozdílu mezi vstupní podestou a úrovní zpevněné plochy před navrženým bezbariérovým vstupem pro veřejnost do objektu KSP je 13,5cm. Tento rozdíl bude vyřešen zalomením vstupní podesty o rozměrech 2m x 1,5m do šikmé podesty o rozměrech 2m x 1,5m se spádem 6,8%. (viz výkresová část) Toto opatření nevyžaduje další bezpečnostní zajištění zábradlím.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené doplňkové dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená doplňková projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, přičemž připomínky uvedené ve stanovisku 1151470051 (8815) zůstávají v platnosti

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že připomínky uvedené ve stanovisku 1151470051 (8815) budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODDEK SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -115-

J. Vídenková
Ing. Jana Vídenková, odborný konzultant

Adr. střediska: Malinovského nám. 3, 60200 Brno
737256161, jana.videnkova@seznam.cz

ULICE PRUSINO



• 115 •

Franklin Ave, viz 115 170101 P/Land
28.8.2014