

POZNÁMKA

- 1) LEGENDA K POPISU KABELOVÝCH TRÁS A LEGENDA K POUŽÍTELMU NOSNÉMU MATERIÁLU JE UVEDENA VE VÝKRESE "TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA MGR".
- 2) ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ MGR JE UVEDENO VE VÝKRESE "TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA MGR", V TEXTOVÉ ČÁSTI – TECHNICKÁ ZPRÁVA A DATOVÉ BODY.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NP, 400V/230V, 50Hz, TN-S  
2-24VAC , SELV  
2-24VDC, SELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

• OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

• OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI



OCHRANA PŘI PORUŠE

• AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

• OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

• OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů

zpracovatel profese		autorizace		generální projektant	
<div><div></div><div><b>R.M. Elektro</b> Čechyňská 8, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmelektro.cz</div></div>				<b>Ing. arch. Růžena Klementová</b> Nejedlého 9, Brno 638 00 mob.: 608 571 567	
OR vizítka					
zodpovědný projektant spolupráce		kontroloval		vedoucí projektu	
Ing. Miroslav REK/Ing. Miroslav REK				Ing. arch. R. Klementová	
				Ing. arch. R. Klementová	
stavěbník Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž		zak. číslo		RK/01/2017	
stavba		archiv. číslo		0817-889-40	
KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ		datum		08/2017	
		formát		3A4	
		měřítko		1 :100	
		profese		MaR	
objekt	D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE		stupeň	DPS	
obsah výkres	PŮDORYS 4.NP		číslo výkresu		
			D.1.4.6-203		

ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA JEDNOTCE:  
1-1.04, 1-2.03A, 1-2.04A, M1.2, 1-2.04C, 1-2.05A, EC1.1, EH1, 1-1.01A, 1-4.01A, 1-4.01B, 1-1.01B, 1-2.04B, 1-2.05B, EC1.2, 1-2.03B  
BUDE PROVEDENO DLE BLOKOVÉHO SCHÉMA VZI JEDNOTKY.

