



KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.
provoz Veřejné osvětlení, Kaplanova 2959, 767 01 KROMĚŘÍŽ

*Ing. arch. Irena Machová
Údolní 226/87
602 00 Brno*

Váš dopis značky / ze dne

26. 4. 2017

Vyřizuje: Ing. arch. Irena Machová

Tel.: 603 806 769

E-mail: i_machova@l_cernopolni.cz

Naše značka

2716/2017

Vyřizuje / linka

Látal Josef

Datum:

27. 4. 2017

Věc:

Žádost o vyjádření ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení ke stavbě „ Stavební úpravy klubu Starý pivovar Kroměříž“ k sítím a zařízením veřejného osvětlení v naší správě. Posuzováno dle výkresu C, datum 4/2017, M 1:200. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž.

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené akce se nachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě a kabelové vedení VO . Stávající kabelová trasa VO je vedena v kab. loži v chodníku těsně podél obvodové zdi radnice.

Stávající kabely VO jsou uloženy v hloubce cca 500 mm v chodníku. Žádáme, aby bylo dbáno maximální opatrnosti při výkopových pracích spojených s vybudováním nového vstupu do budovy. Pokud to bude možné, požadujeme po vzájemné dohodě s dodavatelem stavebních prací položení chráničky KOPOFLEX 63 pod bezbariérovou nájezdovou rampou.

K žádosti přiložen polohopis situace VO v Prusinovské ulici.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) **před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO!!!** Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.**
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle **ČSN 341050** a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.

- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
- 8) v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

Poznámka:

KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 1831/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.

K výše uvedené akci nemáme pro účely územního a stavebního řízení žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 27. 4. 2018.

Mařičská technické služby, s.r.o.
Provoz veřejné osvětlení, elektronika
Kaplanova 2959
767 01 Kroměříž -9-
IČ 26276437, DIČ CZ26276437



Láta Josef
Vedoucí provozu VO-KTS, s.r.o.

Telefon: 571 130 167

mobil:

e-mail: bednarik@kmts.cz

KABELY VO

