

TYP : OCELOPLECH. v.1600, š.600
 KRYTÍ : IP 43
 DĚLENÍ: --
 NÁTĚR :
 PŘÍVODY : SPODEM
 HLOUBKA : 150
 KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ : IP 20

VÝVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
 IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN–C–S

AKCE: KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ – STAVEBNÍ ÚPRAVY
 Č.PARC.ST. 211/2, 216/1, 3082/1, K.Ú. KROMĚŘÍŽ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. KAREL RYCHLÝ	MĚŘÍTKO: 1:50	
VYPRACOVAL : ING. KAREL RYCHLÝ		
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ		
ZASTOUPENÉ MGR. JAROSLAVEM NĚMCEM – STAROSTOU MĚSTA	STUPEŇ: DSP	
ČÁST : D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	DATUM : ZÁŘÍ 2017	
OBSAH : ROZUVADĚČ "R2"	Č.V. : 11	Č.KOPIE

