

TYP : PLASTOVÁ, TYPOVÁ, 96 modulů DIN
 KRYTÍ : IP 43
 DĚLENÍ: --
 KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ : IP 20

NÁTĚR :
 PŘÍVODY : SPODEM
 VÝVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
 IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN–C–S

AKCE: KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ – STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.PARC.ST. 211/2, 216/1, 3082/1, K.Ú. KROMĚŘÍŽ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. KAREL RYCHLÝ	MĚŘÍTKO: 1:50	
VYPRACOVAL : ING. KAREL RYCHLÝ		
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ		
ZASTOUPENÉ MGR. JAROSLAVEM NĚMCEM – STAROSTOU MĚSTA	STUPEŇ: DSP	
ČÁST : D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	DATUM : ZÁŘÍ 2017	
OBSAH : ROZUVADĚČ "R1"	Č.V. : 10	Č.KOPIE

Císlo pole												
Technologický popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	OSVĚTLENÍ	REZERVA	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY	ZASUVKY		
OSPO		NOUZOVÉ										
Císlo pohonu		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



