

# Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Kroměříž

Nerudova 450, 767 01 Kroměříž

VAŠE ČJ.:

ZE DNE: 17.05.2017

NAŠE ČJ.: HSZL-3700-3/KM-2017

VYŘIZUJE: por. Ing. Tomáš Pavlík

stavební prevence

ÚSEK: pracoviště prevence, OOB a KŘ

TELEFON: 950685322

FAX: 950685333

E-MAIL: Tomas.Pavlik@zlk.izscr.cz

MÍSTO: Kroměříž

DATUM: 26.06.2017

Ing. arch. Irena Machová

Údolní 226/87

602 00 BRNO

Počet listů: 1

Příloha(y): 1 (PBR)

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby :** Klub starý pivovar Kroměříž - stavební úpravy, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž, k.ú. Kroměříž, parc.č.st. 211/2, 216/1, 3082/1

**Místo stavby :** Prusinovského 114, Kroměříž

**Stavebník-investor :** MĚSTO KROMĚŘÍŽ, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 1

**Předložený druh dokumentace:** společné územní a stavební řízení

**Zpracovatel PBR (dokumentace):** Ing. Jiří Koplík, ČKAIT - 1000663

**PBR ze dne (verze):** červen 2017

Předmětem projektu je rekonstrukce části stávajícího objektu bývalého pivovaru, která slouží jako kulturní klub. Zejména bude vybudováno nové schodiště spojující 1. a 2. NP a nový osobní výtah. Vstup ze sálu k občerstvení bude rozšířen. Stávající konstrukce vestavěného dřevěného balkonu v sále bude zrušena. Kapacita objektu není změnou stavby dotčena (počet míst pro návštěvníky je 120). Objekt je kulturní památkou a méněné prostory budou střezeny elektrickou požární signalizací. V dotčené části objektu budou v souladu s požadavky uvedenými v požárně bezpečnostním řešení instalovány přenosné hasicí přístroje, vnitřní odběrná místa požární vody (nástěnné hydranty s hadicovým systémem) a výstražné a bezpečnostní značky a tabulky.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17.05.2017 a dne 26.06.2017 (předložena změna požárně bezpečnostního řešení) a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**

## **Odůvodnění**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny



požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



*plk. Ing. František Javůrek, rada*  
ředitel územního odboru Kroměříž  
HZS Zlínského kraje