

**KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.**  
provoz Veřejné osvětlení, Kaplanova 2959, 767 01 KROMĚŘÍŽ

*Ing. Vojtěch Řihák – Com Tech  
Třasoňova 3344/8A  
767 01 Kroměříž*

Váš dopis značky / ze dne

10. 4. 2017

Vyřizuje: Ing. Řihák Vojtěch

Tel.: 603 186 180

E-mail:

Věc:

Naše značka

2717/2017

Vyřizuje / linka

Látal Josef

Datum:

27. 4. 2017

**Žádost o vyjádření k územnímu řízení a stavebnímu povolení ke stavbě „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži“, k sítím a zařízením veřejného osvětlení v naší správě. Posuzováno dle výkresu C. 4, datum 2/2017, M 1:500. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž.**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené akce se nachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě a kabelové vedení VO . Stávající kabelové trasy VO jsou vedeny v kab. loži v chodníku podél stávajících nemovitostí.

Stávající kabely VO jsou uloženy v hloubce cca 500 mm v chodníku a cca 800 mm v komunikacích. Žádáme, aby bylo dbáno maximální opatrnosti při výkopových pracích spojených se stavbou. Pokud to bude možné, požadujeme připojení chráničky KOPOFLEX 63 mm do nové trasy TRUBKOVÉHO VEDENÍ, které kopíruje stávající trasu VO v ul. Vodní, Dobrovského a Farní. Připojení provedeme na vlastní náklady.

K žádosti přiložen polohopis situace VO v ul. Vodní, Farní a Dobrovského.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) **před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO!!! Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.**
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.**
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.

- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.


**Poznámka:**

KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 1831/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.

K výše uvedené akci nemáme pro účely územního a stavebního řízení žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 27. 4. 2018.

Kroměřížské technické služby, s.r.o.  
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáž  
Kaplanova 2959  
767 01 Kroměříž -9-  
IČ 26276437; DIČ CZ26276437



Látal Josef  
Vedoucí provozu VO-KTS, s.r.o.

Telefon: 571 130 167

mobil:

e-mail: bednarik@kmts.cz