

Město Kroměříž
Ing. Jana Gregorová
Velké náměstí č.p. 115

767 01 Kroměříž

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2017-005045

Bučňáková/573 517 228

1.11.2017

zdenka.bucnakova@vak-km.cz

Stanovisko pro stavební povolení k akci: "Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži"

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži. Návrh rekonstrukce řeší sjednocení povrchu ve všech třech ulicích s použitými přírodními materiály - žulová kostka pro pojízdné části, žulové desky v místech doplnění pásy žulové mozaiky pro pochůzí části. Dále je řešeno odvodnění zpevněných ploch, kdy budou využita stávající místa bodových uličních vpustí a liniové odvodnění příčných odvodňovacích žlabů. Dojde pouze k min. směrovému posunu a osazení nových prvků vpustí a žlabů. Současně je řešeno připojení novou kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Napojení na kanalizační síť ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze zaměstnanci této společnosti. U kanalizačního napojení požadujeme respektovat ustanovení dle ČSN 75 6101. U všech vpustí a liniových žlabů musí být navržen kalový prostor pro zachyt inertního posypového materiálu.

V místech plánované stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení těchto zařízení. Dále je nutné zohlednit umístění vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. Se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. bude projednán harmonogram vytyčovací práce v zájmovém území. Tyto práce budou účtovány dle platného ceníku VaK Kroměříž, a.s. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Dále je nutné před zahájením zemních prací přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. **Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. a jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK.** Při rekonstrukci komunikace požadujeme v místech, kde je vodovodní potrubí

uloženo v jeho tělese, omezit používání vibračních zhutňovacích strojů. K realizaci stavebních prací v těchto místech požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 0005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.


K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského požadujeme zkoordinovat s plánovanou opravou vodovodu a kanalizace v řešených ulicích.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -35-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


.....
Ing. Petr Vedra
výrobně - technický náměstek

Příloha: situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

Kontakty:

mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358

mistr kanalizací - p. Mlčoch, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)