



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRds597173



Č. j. KRPZ-27747-2/ČJ-2018-150806

Kroměříž 12. března 2018

Počet listů: 2

Ing. Alena Vránová
Atelier List
Zástřizly 41
768 05 Koryčany

Revitalizace Náměstí Míru v Kroměříži – stanovisko pro územní řízení a stavební povolení

Dne 12. března 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k upravené projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, týkající se akce „Revitalizace Náměstí Míru v Kroměříži“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je řešení dopravních a odpočinkových ploch na Náměstí Míru v Kroměříži v prostoru kolem okružní křižovatky silnice č. II/367 a II/432, v rozsahu úpravy povrchu stávající odstavné plochy před objektem místní polikliniky, výstavby chodníků, odpočinkových ploch u zmíněné odstavné plochy a u objektu Justiční školy s mobiliárem, vodními prvky a veřejným osvětlením, včetně provedení vegetačních úprav v rozsahu travnatých ploch, výsadby trvalek, růží, křovinatých porostů, živých plotů a stromů.

Zmíněná odstavná plocha bude opatřena povrchem zpevněným zasakovací betonovou dlažbou, povrch chodníků a odpočinkových ploch bude zpevněný betonovou dlažbou a minerálním betonem. Osazení trvalého dopravního značení není v předložené dokumentaci navrženo.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dopravním plochám dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované firmou Atelier List Zástřizly v lednu 2018, při dodržení následujících podmínek.

Hmatové prvky navržené v úseku levého a pravého přístupového chodníku k odpočinkové ploše přes odstavnou plochu před objektem polikliniky v rozsahu varovného pásu šíře 0,4 m

por. Jan
Brázdil,
DiS. et DiS.

Digitally signed by por. Jan
Brázdil, DiS. et DiS.
DN: cn=por. Jan Brázdil, DiS. et
DiS., sn=Brázdil,
givenName=Jan, c=CZ,
o=Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně (JC 72052767), ou=277313,
serialNumber=P538234
Reason: Za správnost
vyhotovení

www.policie.cz

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

z červené náklepové dlažby v místě napojení na stávající obslužnou komunikaci a umělou vodící linií v provedení drážkované dlažby o šíři 0,4 m budou provedeny v souladu s podmínkami vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Prostřední přístupový chodník k odpočinkové ploše přes odstavnou plochu před objektem polikliniky nebude výše uvedenými hmatovými prvky opatřen vzhledem k tomu, že u zadní hrany odstavné plochy je přes chodník navržen vyrovnávací schod o výši 18 cm, tedy těleso chodníku není provedeno v bezbariérové úpravě.

Výsadba dřevin a keřů navržená podél silnice č. II/367 a II/432 kolem okružní křižovatky a podél zmíněné obslužné komunikace u objektu polikliniky bude v zájmu zajištění bezpečnosti provozu provedena tak, aby byl zajištěn minimální bezpečnostní odstup okrajů korun vzrostlých dřevin ve vzdálenosti 0,5 m od okraje komunikace, v místech čekacích ploch stávajících přechodů pro chodce budou zajištěny rozhledové poměry pro zastavení vozidla dle ust. ČSN 73 6110 čl. 10.1.4. při návrhové rychlosti V_n 50 km/h.

Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících komunikací dotčených stavbou při provádění stavebních prací (výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace, apod.) bude užito přechodné úpravy provozu osazením příslušného dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užívání nebo nutné uzavírky dotčené komunikace. Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením stavby.

Toto vyjádření v plném rozsahu nahrazuje stávající vyjádření zdejšího dopravního inspektorátu ze dne 19.12.2017 vedené pod č. j. KRPZ-127021-1/Č-2017-150806.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky