

V Brně dne: 7.12.2017
Číslo jednací: 17/005085-A
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 7. 12. 2019
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
Atelier List
Ing. Alena Vránová
Zástřizly 41
76805 Zástřizly

Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení / k realizaci stavby

Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži

Katastrální území: Kroměříž

Investor: město Kroměříž

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází zařízení fy. **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, - podzemní telekomunikační trasy sítě elektronických komunikací a trasa optických kabelů - HDPE trubky 40 mm + HDPE mikrotrubičky, se zafouknutými optickými kabely a vlákny (dále jen SEK+OK-ITSELF).

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s předmětnou stavbou, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. SEK+OK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek)
2. Případná křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí s SEK+OK-ITSELF zpracovat dle ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK+OK-ITSELF zpracovat do projektové dokumentace způsob ochrany kabelů (HDPE trubek).
3. Při realizaci požadujeme :
 - a) Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK+OK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy **itself s.r.o.** (**Samlík tel.: 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz**). P. Samlík případně provede vytyčení trasy SEK+OK-ITSELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením SEK+OK-ITSELF..
 - b) Zemní práce v ochranném pásmu SEK+OK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
 - c) Při případném odkrytí SEK+OK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) Dotčení SEK+OK-ITSELF (křížení, souběh, apod.) provést dle ČSN 73 6005, v místech křížení uložit SEK+OK-ITSELF do chrániček. Při křížení SEK+OK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). Lože kabelů SEK+OK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - e) Nad trasou SEK+OK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům. V místech zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK+OK-ITSELF zabezpečit ochranu kabelů (chránička, betonová koryta, apod.); v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK+OK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se zástupcem fy **itself s.r.o.** - p. Samlík).
 - f) V případě kolize stavby s vedením SEK+OK-ITSELF kontaktujte p. Samlíka.
 - g) Před záhozem místa dotčení vyzvat kontaktní osobu firmy **itself s.r.o.** (**Samlík**) ke kontrole neporušenosti zařízení fy **itself s.r.o.** a k odsouhlasení prací provedených v ochranném pásmu SEK+OK-ITSELF. O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku)

4. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK+OK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit

Dohledovému centru itself s.r.o. - tel.: 533 383 383.

5. Po realizaci stavby předat geodetické zaměření míst střetu nových sítí s trasou SEK+OK-ITSELF. Zaměření zaslat v el. podobě na e-mail: svobodova@itself.cz.

