



LEGENDA ZNAČEK

REG_VZT	ROZVADĚČ S REGULÁTOREM VZT JEDNOTKY
REG_EK	AUTOMAT PRO VOLBU KLAPEK
REG_UT	REGULÁTOR ZDROJE TEPLA
OJ	OVLÁDACÍ JEDNOTKA VZT
CO2	ČIDLO KONCENTRACE CO ₂
Vaření Výdej REŽIM	OTOČNÝ PŘEPÍNAČ REŽIMŮ CHODU VZT
40% 100% VÁŘENÍ	OTOČNÝ PŘEPÍNAČ VÝKONU V REŽIMU VÁŘENÍ
Konvektomaty Mytí hrnců VOLBA KLAPEK VARNA	OTOČNÝ PŘEPÍNAČ VOLBY ODSÁVÁNÍ VARNA
Zavřeno Otevřeno ODSÁVÁNÍ TROUBY	OTOČNÝ PŘEPÍNAČ ODSÁVÁNÍ ELEKTRICKÉ TROUBY
Mytí hrnců Zavřeno VOLBA KLAPEK UMÝVÁRNA	OTOČNÝ PŘEPÍNAČ VOLBY ODSÁVÁNÍ UMÝVÁRNA

LEGENDA TYPU VODIČŮ

—	VÍCEŽILOVÝ KABEL STÍNĚNÝ	UTP 4x2x0,6
—	VÍCEŽILOVÝ KABEL	JYTY 7x1
—	VÍCEŽILOVÝ KABEL STÍNĚNÝ	JY(st)Y 1x2x0,6
—	VÍCEŽILOVÝ KABEL	JYTY 4x1
—	VÍCEŽILOVÝ KABEL	CYKY–J 5x1.5

POZNÁMKY

–umístění teplotního snímače Te a ovl. jednotky OJ
určí realizátor na základě konzultace s investorem

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 160 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval: Ing. Adam Sorokač Zodpovědný projektant: Ing. Jan Košner, Ph.D.	
PROJEKT: Instalace vzduchotechniky v objektu Základní školy Oskol v Kroměříži		razítko a podpis	
STAVEBNÍK: Město Kroměříž Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		Zakázkové číslo: 180093	Paré:
ČÁST, PROFESE: Měření a regulace		Datum: 05/2018	
VÝKRES: Schéma MaR		Část: D1.4.2	Stupeň: DPS
		Č.výkr.: 01	Formát: 2 x A4
		Změna: 00	Měřítka: ---