NÁZEV AKCE / ACTION TITLE		
REKONSTRUKCE RD KROMĚŘÍŽ		**01**
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	MĚŘÍTKO / SCALE	
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	**1:50**	

ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY.
V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).
ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

POHLEDY NA VÝROBKY JSOU KRESLENY ZE STRANY NA KTEROU SE VÝROBKY OTVÍRAJÍ.

PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ :
ČSN 73 0202 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 73 2611 ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN 73 3630 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
ČSN 72 0081 OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZ
ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 73 0540 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. ČÁST 1-4
ČSN EN 179 STAVEBNÍ KOVÁNÍ - NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU

PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVÉST PŘEDÚPRAVU POVRCHU :
- ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM
- OMYTÍ SOLÍ A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU
- ABRAZIVNÍ OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA SA 2,5
- ODSTRANĚNÍ PRACHU

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ OCHRANNÝCH NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ NAVRŽENÝCH PODLE ČSN EN ISO 12944 PRO KOROZNÍ PROSTŘEDÍ V INTERIÉRU NA STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C2, PRO KOROZNÍ PROSTŘEDÍ V EXTERIÉRU NA STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C3. ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM PRO NÁTĚROVÝ SYSTÉM JE ZÁRUKA 5 LET, ŽIVOTNOST 15 LET.
DODAVATEL JE POVINEN NAVRHNOUT OCHRANNÝ SYSTÉM JEŽ SPLNÍ VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY, ZÁRUKY, ŽIVOTNOST A STUPNĚ KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ.
POKUD JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠŤCE 80µm.
VŠECHNY ZASKLENÉ STĚNY MUSÍ BÝT V SOULADU S VYHL. 398/2009 SB. VE VÝŠCE 1100 AŽ 1600 MM OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM, NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50x50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE MAX. 150 MM.

BAREVNÝ ODSTÍN KRYCÍCH NÁTĚRŮ ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ JE V RAL

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE		
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN		**02**
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	MĚŘÍTKO / SCALE	
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	**1:50**	

OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ				
					1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
01 Z	850 mm	SKLOPNÉ MADL PRO WC INVALIDÉ NEREZOVÉ	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET ŘEŠIT DLE DETAILŮ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP	KS	-	1	-	-	1
01 Z	850 mm	PEVNÉ MADL PRO WC INVALIDÉ NEREZOVÉ	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET ŘEŠIT DLE DETAILŮ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP	KS	-	1	-	-	1