



Poznámky:

- Jímací sestavy budou mít celkovou výšku 2,9m a 2,8m.
- Svody budou ukončeny zkušební svorkou SZ, která bude umístěna 0,3m nad úroveň okolního upraveného terénu.
- V oblasti koncovky vodiče HVI bude dodržena dostatečná vzdálenost od kovových prvků umístěných na střeše a od elektroinstalace.
- Svorky PA jsou součástí podpůrných trubek a budou žlutozeleným vodičem CY 16 připojeny k ekvipotencionálním svorkovnicím.
- Vodivá vedení, vstupující ze střešy dnovitř objektu budou uzemněna v rámci hlavního pospojování objektu vodičem CYA 16.
- Vedení od zkušební svorky nesmí mít spoj výjma připojení na základový zemnic.
- Spoje provedené v zemi musí mít 2 svorky a musí být dobře chráněny před korozi.
- Že zemnicí soustavy bude vyveden vývod FeZn 10 pro napojení rozvodnicí hlavního ochranného pospojování HOP.

Legenda:

- Vodič HVI light
- - - Drát z korozivzdorné oceli – nerez 8 (V4A)
- Svorka
- Svorka zkušební SZ
- Dilatační propoj, délka 395mm
- Základová uzemňovací soustava – typ B
- Jímací tyč GFK/Al celková délka 1,66m, izolační délka 0,635m
- Jímací sestava
 - = třiramenný stojan
 - = jímací tyč
 - = svorka MV
 - = betonové podstavce
 - = podložky pod betonový podstavec

±0,000 = 203,10 m n.m. BpV
Copyright © 2024 Ing. Tomáš Novotný s.r.o.
Všechny práva jsou vyhrazena. Reprodukce nebo šíření tohoto dokumentu bez písemného souhlasu autora – Ing. Tomáš Novotný s.r.o. – je výslovně zakázána. Všechny práva jsou vyhrazena. Reprodukce nebo šíření tohoto dokumentu bez písemného souhlasu autora – Ing. Tomáš Novotný s.r.o. – je výslovně zakázána. Všechny práva jsou vyhrazena. Reprodukce nebo šíření tohoto dokumentu bez písemného souhlasu autora – Ing. Tomáš Novotný s.r.o. – je výslovně zakázána.

GENERALNÍ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Novotný U Práha 316, Kozmínka 664 51 tel: +420 731 564 055	Autor architektonické návrhu: Ing. Tomáš Novotný s.r.o. Hlavní editory projektu: Ing. ARCHA, J. KYNČL	Zodpovědný projektant: Ing. ARCHA, J. KYNČL	
PROJEKTANT ČASTI: Ing. Tomáš Novotný U Práha 316, Kozmínka 664 51 tel: +420 731 564 055	Zodpovědný projektant částí: Ing. TOMÁŠ NOVOTNÝ	Výkonové: Ing. ACRÍAN MILČOS	Ing. Tomáš Novotný U Práha 316, Kozmínka 664 51 tel: +420 731 564 055
Investor: Město Kroměříž, Václavská 115/1, 767 01 Kroměříž			Stupeň: PP
Název díla: PARKOVACÍ DŮM HAVLIČKOVA 1			Datum: 02/2019
Číslo zakázky: D.1.4.1 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDU			Číslo zakázky: 00066_43
Název výkresu: Přehled střešního infocentra			Mřížka: 1:50
			Číslo výkresu: 05