



„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, vydání 1.13., platné od 15.10.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

zakázka je rozdělena na 2 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 003/20/K

V Brně, dne 6.1.2020

Věc: Veřejná zakázka:

**„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
Vysvětlení zadávací dokumentace (8)**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 69: Výkop pro kanál LTO je napočítán na množství 332,334 m³ (pol. č. 19). Dále pak ale v položkách pro vodorovné přemístění (pol. č. 32) a uložení zeminy na skládku vč. Poplatku (pol. č. 36) je počítáno množství 150 m³. Žádáme o kontrolu a uvedení do souladu, protože zde chybí více jak polovina množství zeminy.

Odpověď č. 69: Veškerá zemina se odváží do 10-ti km. Položka č. 32 je příplatek ZKD kilometr a platí pouze pro kontaminovanou zeminu, která se odváží po 30-ti km. Rovněž tak poplatek je rozdělen na normální a kontaminovanou zeminu.
Odpověď č. 69 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.



„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Dotaz č. 70: V položce č. 47 vodorovné přemístění výkopku pro stabilizaci podloží je množství 1800 a jednotka m3. Domníváme se, že je zde chyba ve měrné jednotce, protože výpočet množství 1800 odpovídá m2. Žádáme o kontrolu a uvedení do souladu.

Odpověď č. 70: Správně má být $360+360 = 720$ m3. Součástí přílohy k odpovědím je revidovaný výkaz výměr části D.5.3 Příprava území SO 501.1.
Odpovědi č. 70 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 8.

Dotaz č. 71: V položce č. 48 nakládání výkopku pro stabilizaci podloží je množství 900 a jednotka m3. Domníváme se, že je zde chyba ve měrné jednotce, protože výpočet množství 900 odpovídá m2. Žádáme o kontrolu a uvedení do souladu.

Odpověď č. 71: Správně má být 360 m3. Součástí přílohy k odpovědím je revidovaný výkaz výměr části D.5.3 Příprava území SO 501.1.
Odpovědi č. 71 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 8.

Dotaz č. 72: Dále v položce č. 61 příplatek za 1 km odvozu suti je zmatený výpočet.

"směsný odpad" (1309,198-126)*9	10 648,782
"kontaminovaný odpad" 126*29	3 654,000
Součet	14 302,782
14302,782*9 'Přepočtené koeficientem	128 725,038
množství	

Dle položek č. 60, 62 a 63 by měl být výpočet pro směsný odpad $2561,389 * 9$ tun (pro kontaminovaný odpad je v pořádku) a celkový součet už by se neměl přenásobovat znova koeficientem 9. Žádáme o kontrolu a uvedení do souladu.

Odpověď č. 72: Ano, normální odpad se odváží do celkem 10-ti km. Tzn. Odvoz do 1km+příplatek ZKD 1km 9x. Kontaminovaný odpad se odváží do celkem 30-ti km, tzn. Odvoz do 1km+příplatek ZKD 1km 29x. Součástí přílohy k odpovědím je revidovaný výkaz výměr části D.5.3 Příprava území SO 501.1.
Odpovědi č. 72 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 8.

Dotaz č. 73: Dále v dodatečné informaci č. 7 ze dne 20.12.2019 je v odpovědi číslo 63 napsáno, že v položce dochází ke změně množství, ale opravený výkaz výměr nebyl přiložen jako součást vysvětlení. Prosíme tedy o doplnění opraveného výkazu výměr.

Odpověď č. 73: Součástí přílohy k odpovědím je revidovaný výkaz výměr části D.1.4.4 elektroinstalace silnoproud – vnitřní instalace.
Odpovědi č. 73 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 8.

Dotaz č. 74: Prosíme o zaslání opraveného výkazu výměr pro část bleskosvod. Do zadání se nedá zapisovat změna množství u položky.



„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

15	Pol_0013	Střešní distanční držák vedení pro nerez (V4A), izolační délka 260mm, betonový podstavec o váze 4,8, kg a podložkou	kus	0,00000		0,00
----	----------	---	-----	---------	--	------

Odpověď č. 74: Součástí přílohy k odpovědím je revidovaný výkaz výměr části D.1.4.4 elektroinstalace silnoproud – vnitřní instalace.

Odpověď č. 74 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 8.

Dotaz č. 75: Ve VV v části Hromadná garáž je tato položka:

106	K	71200-001	M+D střešní vpust' s ochr. košem	kus	8,000		20 339,20
-----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	-----------

V půdorysu střechy nad garáží je zaznačeno 12 kusů vpustí. Co platí?

Odpověď č. 75: Veškeré střešní vpusti jsou součástí dodávky části D.1.4.1 ZTI. V rámci architektonicko-stavební části jsou vykázány pouze kontrolní šachty pro vegetační střechy. Součástí přílohy jsou revidované výkazy výměr pro SO 101.1, 101.2 a 101.3, kde je u položky doplněn text „součástí dodávky části D.1.4.1 ZTI“ a ponechána nulová výměra.

Odpověď č. 75 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 8.

Informace č. 8: Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní lhůtu **do 31.1.2020 do 10,00 hod.** V souvislosti s tím se mění text některých ustanovení Zadávacích podmínek takto (*uveden nový text*):

5.4.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **22.1.2020, 23,59 hod.**

8.3. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona a je stanovena na **56** pracovních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **31.1.2020 do 10,00 hod.**, a to na adresu elektronického nástroje.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele