



„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

## Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen zákon) pod názvem:

### „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17\_100/0006681

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, vydání 1.13., platné od 15.10.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

**podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)**

**zakázka je rozdělena na 2 části**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 016/20/K

V Brně, dne 20.1.2020

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“  
Vysvětlení zadávací dokumentace (11)**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 80: Ve výkazu výměr je uvedena dodávka a montáž výtahu jako jedna kompleťová položka (kompletní provedení dle PD). Z této dokumentace ovšem není zcela zřejmé, co všechno má být v této položce obsaženo. V technické specifikaci výtahu jsou uvedeny „Nezahrnuté položky“ s následujícím textem:

„Po finálním usazení šachetních dveří do dveřních otvorů, nejsou součástí dodávky KONE požární ucpávky ani finální začistění spáry mezi rámem šachetních dveří a hrubým dveřním otvorem“.

Tyto nezahrnuté položky nejsou v přiloženém výkaze výměr uvedeny. Mají být tedy



„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

součástí uvedeného kompletu? S kolika požárními ucpávkami se má počítat?  
Dále je zde uvedeno (dodavatelé výtahů to tak mívají), že záruční doba 5 let platí pouze za předpokladu, že bude se společností, jež výtah dodává (v této specifikaci je zmíněna firma KONE), uzavřena servisní smlouva platná minimálně po dobu záruky. Jak tedy bude tato servisní smlouva řešena? Bude ji řešit samostatně investor s firmou, která bude výtah skutečně dodávat? Nebo má být tato servisní smlouva po dobu záruční doby zahrnuta do ceny kompletu výtahu

Odpověď č. 80: Dodávka výtahu je předmětem plnění veřejné zakázky. Každý dodavatel si určuje vlastního, odborně způsobilého dodavatele výtahu, požadavky a specifikace uvedené v projektové dokumentaci slouží k určení standardu.

- Požární ucpávky – nebudou, jelikož je výtah součástí požárního úseku schodiště
- Začištění spáry – Projekt počítá, že konkrétní dodavatel výtahu bude vybrán před prováděním výtahové šachty, kvůli stavební připravenosti. Výtahová šachta je provedena železobetonová v pohledové kvalitě s požadavkem na přesnost, tak aby nebylo nutné provádět začištění spáry mezi rámem šachetních dveří.
- Servisní po dobu záruční doby (60 měsíců) je součástí díla a pokud ho dodavatel nebude zajišťovat sám, sjedná si ho u dodavatele výtahu dle vlastního uvážení.

Odpovědi č. 80 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele