



## Věřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen zákon) pod názvem:

### „Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro  
místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17\_100/0006681

Věřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a  
příjemce IROP, vydání 1.13., platné od 15.10.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro  
programové období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)  
zakázka je rozdělena na 2 části

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je  
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění  
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako  
Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě  
zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který  
o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 53/20/K

V Brně, dne 19.2.2020

**Věc: Veřejná zakázka:**

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“  
Vysvětlení zadávací dokumentace (16)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud  
by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek,  
postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 91: V zadávacích podmínkách je uvedeno v části:

Dotaz zní, je zadavatelem považováno za nepovolené variantní technické řešení  
provedení nosné železobetonové konstrukce prefabrikované na místo projektem  
navržené monolitické? Předpokládáme, že ano, neboť v kvalifikačních podmínkách  
zadávací dokumentace se požadují reference na monolitické železobetonové  
konstrukce, stejně jako v požadavcích na hodnotící kritéria.

Odpověď č. 91: Ačkoliv zadavateli připadá znění dotazu neúplné, neboť v textu za dvojtečkou není  
zapsáno, co že to má být v zadávací dokumentaci uvedeno, přesto se zadavatel pokusí  
na dotaz odpovědět:



*„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“*

---

Předmět plnění zadávané veřejné zakázky je specifikován PROJEKTEM. Jestliže PROJEKT ukládá provedení monolitické konstrukce, pak při realizaci stavby musí být provedena monolitická konstrukce a nemůže být nahrazena konstrukcí prefabrikovanou, byť se v obou případech jedná o konstrukci železobetonovou. Dodavatelé / účastníci zadávacího řízení tedy musí stanovit svou nabídkovou cenu pro monolitickou železobetonovou konstrukci (tj. konstrukci, která je v PROJEKTU navržena) a musí také počítat s tím, že v případě že realizaci zakázky získají, budou muset realizovat stavbu podle PROJEKTU. Pokud by uvažovali s nahrazením monolitické konstrukce za konstrukci prefabrikovanou, jednalo by se o nedovolené variantní řešení.

Odpověď č. 91 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková,  
za zastupujícího zadavatele