PROJEKTANT	Ing. JAROSLAV TISAŘ Projekce elektro Dělnická 4859, 760 05 Zlín IČO: 122 18 155 Dělnická 4859, 760 01 Zlín tel.: 603 277 076
PROJEKTOVAL STAVEBNÍ ČÁST	PROJEKTOVAL ELEKTRO ČÁST	KONTROLOVAL
Ing. HANA ŠNOŘKOVÁ autorizace: autorizovaná projektantka ČKAIT tel.: 731 823 861	Ing. JAROSLAV TISAŘ autorizace: autorizovaný projektant ČKAIT tel.: 603 277 076	Ing. JAROSLAV TISAŘ autorizace: autorizovaný projektant ČKAIT tel.: 603 277 076
INVESTOR(ITEL)	ČÍSLO VÝ.	DATUM
Město Kroměříž, Velké nám.115/1, 767 01 Kroměříž	4A4	02/2020
STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	MĚŘÍTKO	FORMÁT
PŘÍSTŘEŠEK	—	—	
NÁZEV			
D.1.4.b - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD			
NÁZEV VÝKRESU	STUPEŇ	OBJEDNÁVKA Č.	ZMĚNA
ROZVADĚČ "R2"	DPS	D14b-04	000



ÚDAJE O ROZVADĚČI

- ROZVADĚČ POVRCHOVÝ (NÁSTĚNNÝ), CELOPLASTOVÝ S DVEŘMI, OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ NAHORU
- DOPORUČENÝ TYP SKŘÍNĚ: OEZ RNG-1N-18 (40580)
- JEDNOŘADÁ SKŘÍŇ, 18 MODULŮ DIN
- SKŘÍŇ S PLASTOVÝMI BÍLÝMI DVEŘMI
- PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM
- SAMOSTATNÉ SBĚRNICE N A PE
- NAVRŽENÉ PŘÍSTROJE JE MOŽNO NAHRADIT TECHNICKÝMI EKVIVALENTY JINÝCH VÝROBCŮ V PŘÍMÉ ZODPOVĚDNOSTI DODAVATELE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
411.2 – POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ VZTAHOVÉ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ROZVADĚČ R2

2	4	D14b-04



ČÍSLO OBVODU		WS1	WL1	WS2	WL2	WS3	WL3
ÚČEL	PŘÍVOD NN						
TYP KABELU	CYKY-J 5x4	CYKY-O 2x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-O 2x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-O 2x1,5	CYKY-J 3x1,5
SPECIFIKACE		OSVĚTLENÍ ŘADA 1		OSVĚTLENÍ ŘADA 2		OSVĚTLENÍ ŘADA 3	

ROZVADĚČ R2

3	4	D14b-04



WL4	WL5	WL6	
XS4	XS5	XS6	REZERVA
CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	
ZÁSUVKY 230V			

ROZVADĚČ R2

4	4	D14b-04