

PROTOKOL

o topné zkoušce ústř. vytápění
dle ČSN 060310

Investor : Správa majetku města Kroměříže

A k c e : bytový dům Milíčovo nám.520,bj" A " Kroměříž

Datum provádění topné zkoušky : 18.11.2005

Technické údaje zařízení :

- typ zdroje tepla : teplovodní plyn.kotel THERM 20 CX
- tepelný výkon : 20 kW
- druh systému : uzavřený
- oběhová čerpadla -typ,počet: GRUNFOS - 1x
- otopná tělesa - typ : Radil
- regulační zařízení : tenostat prostor.termostat.hlavice

Výsledek topné zkoušky /dle čl.139 ČSN 06 0310:

Během topné zkoušky byla provedena doregulace topného systému, byl upraven výkon kotle na výpočet tepelných ztrát, dle PD

JAN NOHAVA GAS-SERVIS
revize, montáže, opravy plynových spotřebičů
767 01 Kroměříž, Polní 209
Tel. 573 337 503
IČO 10349995 • DIČ CZ420421022

dodavatel

projektant

investor

provozovatel

- topnou zkoušku u soustav nad 50 kW možno provádět pouze v průběhu topného období. Pokud se zařízení předává mimo topnou sezonu, provede se zkouška v termínu dle dohody.
- během topné zkoušky zaškolí dodavatel obsluhu, kterou určí provozovatel a o tomto se provede záznam.
- součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy

PROTOKOL

o topné zkoušce ústř. vytápění
dle ČSN 060310

Investor : Správa majetku města Kroměříže

A k c e : bytový dům Milíčovo nám. 520, bj" B" Kroměříž

Datum provádění topné zkoušky : 18.11.2005

Technické údaje zařízení :

- typ zdroje tepla : teplovodní plyn.kotel THERM 20 CX
- tepelný výkon : 20 kW
- druh systému : uzavřený
- oběhová čerpadla -typ,počet: GRUNFOS - 1x
- otopná tělesa - typ : Radil
- regulační zařízení : tenostat prostor.termostat.hlavice

Výsledek topné zkoušky /dle čl.139 ČSN 06 0310:

Během topné zkoušky byla provedena doregulace topného systému, byl
upraven výkon kotle na výpočet tepelných ztrát, dle PD

JAN NOHAVA GAS-SERVIS

revize, montáže, opravy plynových spotřebičů
767 01 Kroměříž, Polní 209
Tel. 573 337 503
IČO 10588965 * DIČ CZ420421029

dodavatel

projektant

investor

provozovatel

- topnou zkoušku u soustav nad 50 kW možno provádět pouze v průběhu topného období. Pokud se zařízení předává mimo topnou sezonu, provede se zkouška v termínu dle dohody.
- během topné zkoušky zaškolí dodavatel obsluhu, kterou určí provozovatel a o tomto se provede záznam.
- součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy

PROTOKOL

o topné zkoušce ústř. vytápění
dle ČSN 060310

Investor :

A k c e : ~~Správa majetku města Kroměříže~~

~~bytový dům Milíčovo nám. 520, b.j. C - Kroměříž~~

Datum provádění topné zkoušky :

18.11.2005

Technické údaje zařízení :

- typ zdroje tepla : teplovodní plyn.kotel THERM 20 CX
- tepelný výkon : 20 kW
- druh systému : uzavřený
- oběhová čerpadla -typ,počet: GRUNFOS - 1x
- otopná tělesa - typ : Radiál
- regulační zařízení : termostat prostor.termostat.hlavice

Výsledek topné zkoušky /dle čl.139 ČSN 06 0310:

Během topné zkoušky byla provedena doregulace topného systému, byl
upraven výkon kotle na výpočet tepelných ztrát, dle PD

JAN NOHAVA GAS-SERVIS

revize, montáže, opravy plynových spotřebičů

767 01 Kroměříž, Polní 209

Tel. 573 337 503

IČO 10588965 • DIČ CZ420421022

dodavatel

projektant

investor

provozovatel

- topnou zkoušku u soustav nad 50 kW možno provádět pouze v průběhu topného období. Pokud se zařízení předává mimo topnou sezonu, provede se zkouška v termínu dle dohody.
- během topné zkoušky zaškolí dodavatel obsluhu, kterou určí provozovatel a o tomto se provede záznam.
- součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy

PROTOKOL

o topné zkoušce ústř. vytápění dle ČSN 060310

Investor : Správa majetku města Kroměříže

A k c e : bytový dům Milíčovo nám.520 bj." D " V NP Kroměříž

Datum provádění topné zkoušky : 13.12.2005

Technické údaje zařízení :

- typ zdroje tepla : Plyn.kotel THERM 20 CX
- tepelný výkon : max.20 kW
- druh systému : uzavřený
- oběhová čerpadla -typ,počet:Grundfos - 1x
- otopná tělesa - typ : Radik
- regulační zařízení : prostor.termostat,termostat.hlavnice

Výsledek topné zkoušky /dle čl.139 ČSN 06 0310:

po dobu topné zkoušky byla provedena doregulace systému a seřízení výkonu plyn.kotle

JAN NOHAVA GAS-SERVIS

revize, montáže, opravy plynových spotřebičů
767 01 Kroměříž, Polní 209
Tel. 573 337 503
IČO 10588965 * DIČ CZ420421022

dodavatel

projektant

investor

provozovatel

- topnou zkoušku u soustav nad 50 kW možno provádět pouze v průběhu topného období. Pokud se zařízení předává mimo topnou sezonu, provede se zkouška v termínu dle dohody.
- během topné zkoušky zaškolí dodavatel obsluhu, kterou určí provozovatel a o tomto se provede záznam.
- součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy

PROTOKOL

o topné zkoušce ústř. vytápění dle ČSN 060310

Investor : Správa majetku města Kroměříže, bytový dům garsioniera

A k c e : V NP Milíčovo nám 520 Kroměříž

Datum provádění topné zkoušky :

Technické údaje zařízení :

- typ zdroje tepla : teplovodní plyn.kotel THERM 20 CX
- tepelný výkon : 20 kW
- druh systému : uzavřený
- oběhová čerpadla -typ, počet: Grunfos - 1x
- otopná tělesa - typ : Korádo
- regulační zařízení : prostor, termostat EURO

Výsledek topné zkoušky /dle čl.139 ČSN 06 0310:

Topná zkouška byla provedena v rozsahu 12 hod. Při topné zkoušce nebylo zjištěno montážních nedostatků.

JAN NOHAVA GAS-SERVIS
revize, montáže, opravy plynových spotřebičů
767 01 Kroměříž, Polní 209
Tel. 573 337 803
IČO 10588965 • DIČ CZ20421022

dodavatel

projektant

investor

provozovatel

- topnou zkoušku u soustav nad 50 kW možno provádět pouze v průběhu topného období. Pokud se zařízení předává mimo topnou sezonu, provede se zkouška v termínu dle dohody.
- během topné zkoušky zaškolí dodavatel obsluhu, kterou určí provozovatel a o tomto se provede záznam.
- součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy