

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

303	OSOBLŮŽKOVÝ VÝTAH V1
304	OSOBLŮŽKOVÝ VÝTAH V2
305	STROJOVNA



± 0,000 =  
= 193,350

## ROZVODNÁ SOUSTAVA NN:

3/PEN ~ 400/230V 50 Hz, 3/N/PE ~ 400/230V 50 Hz, 1/N/PE ~ 230V 50 Hz


## OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
čl. 411.1 IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠE  
čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA  
čl. 411.3.3 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

## VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

- AB5-PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATM. VLIVY  
S REGULACÍ TEPLOTY (NORMÁLNÍ)

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

POPIS:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HIP:	ZPRACOVATEL:	
	R. HORSÁK	ING. P. HORÁK	ING. JAKUB BURÝ	 EHV projekt s.r.o. Kotojedská 545/17 767 01 Kroměříž tel.: +420 576 776 512 projekce@ehv-projekt.cz	
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	OBEC:	KROMĚŘÍŽ	FORMÁT:	2xA4
INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘÍŽ VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM:	01/2020
MÍSTO STAVBY:	VÁŽANY U KROMĚŘÍŽE, p.č. st. 681/68			REVIZE:	00
AKCE:	VÝMĚNA VÝTAHŮ DOMOVA SENIORŮ VÁŽANY			STUPEŇ:	DPS
OBJEKT:	SO 01 SPOLEČENSKÁ ČÁST			MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH:	1.4a ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD			ČÍSLO KOPIE:	
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP			ZAK.ČÍSLO:	9120-VYV
				ARCH.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
				9120-VYV	102

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EHV-PROJEKT s.r.o., MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ PODLE UST. § 17 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU A NESMÍ BÝT BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU EHV-PROJEKT s.r.o. PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ, NEBO JINAK ZNEUŽIT.