

odesílatel Bc. Zuzana Kytlicová
e-mail zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz
datum 31. 3. 2020
počet stran

Všem soutěžícím

Název veřejné zakázky: „Výměna výtahů v domově pro seniroy Vážany“
Systémové číslo veřejné zakázky: P20V00000011
Předmět veřejné zakázky: **Stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Dne 30. 3. 2020 obdržel zadavatel dotazy v této nezměněné podobě:

Prosím o vysvětlení ZD:

1. Elektroinstalace: Technická zprava popisuje, že výtahy budou Evakuační. Požadujete aby výtahy byli evakuační?

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Popis provedení silnoproudých rozvodů

Ve strojovně výtahů bude instalována nová technologie evakuačních výtahů včetně UPS 15kVA pro každý jednotlivý výtah (UPS součást dodávky výtahů). Rozhraní dodávek elektrovýtah jsou svorkovnice rozvaděče výtahu a UPS.

2. Prosím o zaslání fotodokumentace stávajících výtahů z důvodu přístupu do objektu způsobeno COVID-19.

Odpovědi:

1. *Jedná se o překlep. Výtahy nejsou evakuační ve smyslu požárně bezpečnostního zařízení. Nadstandardně je ale požadován náhradní zdroj dle parametrů v PD.*

2. *Fotodokumentaci stávajících výtahů přikládáme.*

Vysvětlení ZD č. 1 k zakázce malého rozsahu spolu s fotodokumentací byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 31. 3. 2020.

S pozdravem

v.r.

Ing. Soňa Mertová
Vedoucí odboru investic
sona.mertova@mesto-kromeriz.cz