

PŮDORYS 1.NP WC č. 2 - stávající stav



LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ - WC

POZICE	NÁZEV ELEMENTU	POZICE	NÁZEV ELEMENTU
1.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø200, IP44 560 m3/h, 220 Pa, 95 W / 230 V, DOBĚH	1.6	REGULAČNÍ KLAPKA, JEDNOLISTÁ MSK 100
1.2	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA VBM 200	1.7	VÝUSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ komfortní, jednotáda, regulace / 425x75-r1 (75-100 m3/h)
1.3	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ PER 200 w	1.8	VÝUSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ komfortní, jednotáda, regulace / 225x75-r1 (50-60 m3/h)
1.4	TUMIČ HLUKU MAA 200/600 ED	1.9	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ VEF 100 (30-50 m3/h)
1.5	REGULAČNÍ KLAPKA, JEDNOLISTÁ MSK 125	1.10	POLICOHERNÁ HLINÍKOVÁ HADICE SEMIFLEX 100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL(m2)
121	ZÁDVEŘÍ CHLAPCI	6,7
122	PISOÁRY	4,7
123	WC	1,1
124	WC	1,1
125	ZÁDVEŘÍ DIVKY	5,9
126	CHODBA	6,7
127	WC	1,4
128	WC	1,5
129	WC	1,5
130	SKLAD	1,5

Zodp. projektant	Navrhol	Vypracoval	Tech. kontrola	Ing.ZONA JAN AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOŘU POZEMNÍ STAVBY Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž mob: 724 136 660 ICO: 72321041, DIČ: CZ651230/0520	
ING.ZONAJAN	ING.ZONA				
Kraj	Zlínský	Obec	KROMĚŘÍŽ		
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž				
Ákce				Formát	1:50
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž D.1.4b Vzduchotechnika WC č. 3				Datum	04.07.2020
				Účel	03
				Čís. zakázky	123456789
				Čís. jednací	
Obsah výkresu				Měřítko	1:50
VZT 1.NP WC č.3					Čís. výkresu VZ103