

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE		MĚŘÍTKO / SCALE	01
REKONSTRUKCE RD KROMĚŘÍŽ			
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE		1:50	
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
<p>ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ.</p> <p>V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKÝ. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKÝ, JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).</p> <p>ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p> <p>PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ ZPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BYT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.</p> <p>POHLEDY NA VÝROBKÝ JSOU KRESLENY ZE STRANY NA KTEROU SE VÝROBKÝ OTVÍRÁ.Í.</p> <p>PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ :</p> <p>ČSN 73 0202 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ</p> <p>ČSN 73 2611 ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ</p> <p>ČSN 73 3630 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ</p> <p>ČSN 72 0081 OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI</p> <p>ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ</p> <p>ČSN 73 0540 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. ČÁST 1-4</p> <p>ČSN EN 179 STAVEBNÍ KOVÁNÍ - NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU</p> <p>PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVĚST PŘEDÚPRAVU POVRCHU :</p> <ul style="list-style-type: none">• ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM• OMYTÍ SOLI A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU• ABRASIVNÍ OTŘYSKÁNÍ POVRCHU NA SA 2,5• ODSTRANĚNÍ PRACHU <p>PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ OCHRANNÝCH NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ NAVRŽENÝCH PODLE ČSN EN ISO 12944 PRO KOROZNÍ PROSTŘEDÍ V INTERIÉRU NA STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C2, PRO KOROZNÍ PROSTŘEDÍ V EXTERIÉRU NA STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C3. ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM PRO NÁTĚROVÝ SYSTÉM JE ŽÁRUKA 5 LET, ŽIVOTNOST 15 LET.</p> <p>DODAVATEL JE POVINEN NAVRHNOUT OCHRANNÝ SYSTÉM JEŽ SPLNÍ VÝŠE UVEDENÉ PŮDMÍNKY, ŽÁRUKY, ŽIVOTNOST A STUPĚN KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ.</p> <p>POKUD JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠTČE 80µm.</p> <p>VŠECHNY ZASKLENÉ STĚNY MUSÍ BYT V SOULADU S VÝHL. 398/2009 SB. VE VÝŠCE 1100 AŽ 1600 MM OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM, NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50x50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE MAX. 150 MM.</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN KRYCÍCH NÁTĚRŮ ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ JE V RAL</p>			

