



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 4869/2019-SŽDC-OR OLC/KIJ

Č. spisu 192/2019/OPD

Listů/příloh 2/1

Ing. Pavel Frýdl

Máchova 2473/3

767 01 Kroměříž

Vyřizuje Jiří Klimeš

Telefon

Mobil +420 607 097 778

E-mail Klimesj@szdc.cz

Datum 19. března 2019

Vyjádření

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k záměru stavby „Chodník, Kroměříž – Miňůvky“

Podle předložené dokumentace se jedná o záměr stavby chodníku spojující Kroměříž a Miňůvky. Jedná se o chodník podél komunikace I/47 v celkové délce cca 1335 m s šířkou 1,6 m ze zámkové dlažby s betonovým obrubníkem. Stavbou chodníku má být dotčen okraj pozemku SŽDC, s.o. p.č. 4852 v k.ú. Kroměříž. Do ochranného pásma dráhy železniční trati Kojetín – Valašské Meziříčí zasahuje uvažovaná stavba chodníku v žel. km cca 6,765 – 7,150 v min. vzdálenosti cca 10 m od osy koleje vpravo trati.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen „SŽDC, s.o.“ a „OR Olomouc“) s uvedeným stavebním záměrem s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V území dotčeném stavbou se nachází kabely SŽDC, s.o. OR Olomouc ve správě SSZT. Trasa kabelů je situována cca 5-12 m od osy koleje (viz příložená situace). V případě přiblížení chodníku k trase kabelů je nutné kabely vytyčit. Objednávku na přesné vytyčení zašlete v předstihu nejméně 14-ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem na adresu: hojgrova@szdc.cz. V objednávce uveďte č.j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska Jaromíru Skalkovi, tel. 972 774 420, mobil: 724 164 305, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení.
2. Odvodnění chodníku musí být vyřešeno tak, aby dešťové vody nebyly sváděny k tělesu dráhy.
3. Pro konečné odsouhlasení stavby **požadujeme předložit k vyjádření projektovou dokumentaci k územnímu (stavebnímu) řízení**. Projektová dokumentace musí obsahovat:
 - **Situaci** v měřítku v katastrální mapě s označením žel. trati, s označením stavby včetně km žel. trati, se zakreslením ochranného pásma dráhy a okótovanými vzdálenostmi od osy krajní koleje
 - **Technickou zprávu** s detailním popisem stavby, jak se týká zájmů dráhy
 - **Příčné řezy** vztahené k drážnímu tělesu v místě dotčení pozemku SŽDC, s.o. a v místě souběhu chodníku s železniční tratí. V řezech požadujeme zakreslit hranice drážních pozemků, zakótovat vzdálenosti od osy krajní koleje, vzdálenosti od hranice drážního pozemku a výškové kóty ve vztahu k drážnímu tělesu.
 - **Záborový elaborát**

4. Odvodnění chodníku musí být vyřešeno tak, aby dešťové vody nebyly sváděny k tělesu dráhy.
5. Majetkoprávní vztahy k pozemku SŽDC, s.o. budou dořešeny před vydáním územního rozhodnutí (stavebního povolení). Pro dočasný zábor pozemku je třeba uzavřít nájemní smlouvu. Trvalý zábor pozemku bude řešen odprodejem, příp. zřízením služebnosti.

Toto vyjádření se týká předmětné stavby pouze v rozsahu „záměru“ s platností **1 roku** od data vydání tohoto vyjádření. **V žádném případě toto vyjádření nelze použít pro účely územního nebo stavebního řízení.**

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

S pozdravem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(045)

Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Přílohy

Příloha 1 – Situace se zákresem kabelů SSZT