

POZNÁMKA:

– Na stavbě bude nutno doměřit rozvinuté šířky a skutečné délky oplechování.

Při klempířských pracích je nutno dodržovat ČSN 73 3610.

– Je navržen jakostní titanzinkový plech min. tl. 0,70 mm.

– Oplechování atik a parapetů bude provedeno vždy na dřevěné bednění

(desky z orientovaných plochých třísek tř. IV) s použitím zatahovacího pozinkovaného pásu.

– Při aplikaci titanzinkového plechu na nekompatibilní materiál (desky z orientovaných plochých třísek, dřevěné bednění, apod.) bude na podklad položena separační fólie dle požadavků dodavatele plechu.

– Spojovací materiál a pomocné ocelové prvky nejsou specifikovány a budou dodány dle potřeby.