

STANOVISKO č. 571/2020

pro stavební řízení

Žadatel:

Ing. Pavel Frýdl
Ing. Pavel Frýdl
Máchova 2473/3
76701 Kroměříž

Investor:

Město Kroměříž
Miloslav Gerla
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

Název stavby - akce:

Oprava komunikace na ulici Gorkého - Kroměříž

Místo stavby: Gorkého 1015/45, 76701 Kroměříž

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší opravu komunikace na ulici Gorkého v Kroměříži. Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 1001/32, 1003/21, 1003/22 a 1004/2. Směrové a výškové uspořádání komunikace zůstane stávající. Délka opravovaného úseku je 165,14 m se základní šířkou 6,0 m. Odvodnění zůstane stávající, komunikace je odvodněna šesti stávajícími uličními vpustmi, které budou zachovány.

V zájmové lokalitě se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Dále je nutno vytyčit vodovodní a kanalizační přípojky v řešeném území. Příložený situační zákres sítě je pouze orientační. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Dále požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, které by mohly poškodit síť a vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních v naší správě. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při stavbě nových zpevněných ploch komunikací a při terénních úpravách požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

Dešťové vody z povrchu komunikace budou svedeny do stávajících dešťových vpustí. Dešťové vody ze zpevněných ploch, které přiléhají k nezpevněné ploše, požadujeme řešit vsakováním do okolního terénu v souladu s platnou legislativou dle §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 269/2009 Sb.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,**

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 517 120, mob. 720 977 094

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková**Telefon:** 573 517 227**Datum:** 15. 5. 2020**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64

-2-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,

výrobně technický náměstek

Situace

