

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.5 ZE DNE 11. 12. 2013

ZADAVATEL: Město Kroměříž  
Sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
Zastoupený: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města  
IČ: 00287351

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekultivace skládky Lutopecny“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

#### 1. *Jaké jsou pevnostní parametry navrhované geotextilie? Prosím o doplnění technické specifikace.*

Jedná se o filtrační geotextilii k oddělení tří různých vrstev, není požadavek na pevnostní parametry, požadavek ve výkazu výměr je minimální gramáž 200 g/m<sup>2</sup>.

#### 2. *Skládka je na pozemcích investora ale i na pozemcích jiných subjektů. Jak je vyřešen nájem staveniště po dobu výstavby? Máme předpokládat nějaké náklady s tím související?*

Pronájem pozemků je smluvně ošetřen. Žádné náklady s tímto související se nepředpokládají.

#### 3. *V dokumentaci je popsáno, že dovoz rekultivační zeminy i těsnícího jílu bude zajištěn z okolí stavby do 10-ti km. Má investor na mysli konkrétní zemníky? Jaké?*

V zadávací projektové dokumentaci je uvedeno, že vlastní rekultivace bude realizována s maximálním využitím zemních materiálů, které si zhotovitel zajistí sám na vlastní náklady ve vzdálenosti do 10 km. Investor nemá na mysli žádné konkrétní zemníky

#### 4. *Ve výkazu výměr SO 01 Příprava území + HTÚ je položka č. 12 Přesun hmot bez výměry. Znamená to, že tuto položku nemáme oceňovat?*

Jedná se o staveništní přesun hmot. Tuto položku dodavatel vyplní v rozsahu a množství dle vlastní potřeby.

#### 5. *Ve výkazu výměr nedochází k přenosu cen do celkové rekapitulace stavby (list Stavba). Zadavatel přitom zakazuje jakékoliv úpravy výkazu výměr, kromě doplnění jednotkových cen. Doplní zadavatel přenosy cen z dílčích rozpočtů stavebních objektů?*

Jedná se zřejmě o softwarový problém vzniklý různým stářím programu Excelu, řešit se dá manuálním přepsáním jednotlivých dílčích položek SO do rekapitulace stavby. Nejedná se v tomto případě o úpravu výkazu výměr.

#### 6. *V rekapitulacích stavebních objektů jsou položky vedlejších rozpočtových nákladů. Trvá zadavatel na ocenění všech položek vedlejších nákladů?*

V rekapitulaci objektů budou vyplněny u VRN položky související s dodávkou vlastních prací (Ztížené výrobní podmínky, Zařízení staveniště, Mimostaveništní doprava, Přesun stavebních kapacit). Položku vyplní dodavatel dle vlastního uvážení, minimálně bude vyplněna položka zařízení staveniště.



7. *Ve výkazu výměr SO 02 Rekultivace skládky TKO chybí položky dodávky těsnícího jílu a rekultivační zeminy. Kam máme cenu dodávky zahrnout?*

Dodavatel může zahrnout náklady na pořízení těsnícího jílu a rekultivační zeminy do ostatních položek SO 02 včetně VRN.

viz Dodatečné informace č.4 ze dne 9. 12. 2013

Je-li v projektové dokumentaci uvedeno, že „vlastní rekultivace bude realizována s maximálním využitím zemních materiálů, které si zhotovitel zajistí sám **na vlastní náklady** ve vzdálenosti do 10 km“, dodavatel zahrne tyto náklady do ostatních položek SO 01 nebo SO 02 včetně VRN, dle svého uvážení.

Případný dodavatel může mít ve svém vlastnictví materiál, vhodný k použití při rekultivaci skládky (v souladu s projektovou dokumentací a platnou legislativou). S ohledem na transparentnost nemůže zadavatel požadovat po případném dodavateli ocenění položek, které ocenit nepotřebuje.

Legislativa ČR neumožňuje nákup ornice.

S pozdravem



*Daniela Hebnarová*

Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu