




ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	 Ing. Jakub Burý projekty • konzultace • inženýring Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz www.bury.cz	
RADEK VALÁŠEK	ING. JIŘÍ MARŠÁLEK	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 7422		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 767 01 KROMĚŘÍŽ				
AKCE :	PŘESTAVBA PAVILONU L V DOZP BARBORKA NA DENNÍ STACIONÁŘ		DATUM	10/2020
			STUPEŇ	DPS
OBJEKT :	SO 24 PAVILON L		ZAK. Č.	04-20
			MĚŘÍTKO	—
OBSAH :	D.1.4c ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD ROZVÁDĚČ RZ		ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.4c-111

ROZVADĚČ RZ



TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVADĚČE!

VÝROBCE ROZVADĚČE POSODÍ NUTNOST AKTIVNÍHO CHLAZENÍ ROZVADĚČE, POKUD BUDE NUTNÉ
TAK JEJ POUŽÍJE (OKOLNÍ TEPLOTA ROZVADĚČE MAX. 40°C, PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ZA 24 HODIN
NEPŘESÁHNE 35°C).

ROZVADĚČ:

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

POLOHA:

STUPEŇ KRYTÍ:

BARVA:

DVĚŘE:

VNĚJŠÍ ROZMĚRY: (šířka x výška x hloubka)

VNITŘNÍ ROZMĚRY: (šířka x výška)

PŘÍVOD:

Vývody:

Oceloplechový

Např. typ.: BF-0-2/48-G-C

3PEN ~ 50Hz; 400V / TN-C-S

Na omítku s dveřmi a krycím panelem

IP30/IP20

RAL 7035-ŠEDÁ

Plechové plné, jednokřídlé

543x450x140 mm

500 x 414 mm

VRCHEM

SPODEM

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:

- "POZOR EL. ZARÍZENÍ"
- "Hl. vypínač - vypni v nebezpečí"
- "Pod napětím i při vypnutém hl. vypínači"

SOUSTAVA NAPĚTÍ:

3+PEN AC 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- OCHRANA V NORMÁLNÍM PROVOZU

-IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

-ZABRAŇAMJ NEBO KRYTMI

-DOPLŇKOVÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM

- OCHRANA PŘI PORUŠĚ

-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vypracoval: Ing. Jiří Maršálek	AKCE: PŘESTAVBA PAVILONU L V DOZP BARBORKA NA DENNÍ STACIONÁŘ		A.Č.: 2002 DSK	Z.C.: 2002 DSK	LIST Č.: 2/3
Kontroloval: Ing. Radek Valášek					
Datum : ----				NÁZEV VÝKRESU: ROZVÁDĚČ RZ	

RZ

