

LEGENDA SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK:

- VZT**
Instalační tlačítko, řazení 1/0, zapuštěná montáž, IP20/65 pro sepnutí provětrání koupelen, WC a kuchyně
- NOUZE**
Instalační tlačítko včetně sady pro nouzovou signalizaci pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám
- TOTAL**
Nouzové požární tlačítko s přepínacím kontaktem, IP65 zapuštěná montáž, pro TOTAL STOP objektu
- Instalační spínač dvoupólový, v krytu, IP65 přisazená montáž, pro bezp. vypnutí polohovací vany
- Zásuvka 230V/16A (2P+PE), IP 20/ IP44, v rámečku, v krabici pod omítku
- Dvojzásuvka 230V/16A (2P+PE), IP 20/ IP44, v rámečku, v krabici pod omítku
- Volný vývod 230V, délka kabelu 2m
- Doplňkové ochranné pospojování
- Rozvaděč
- Hlavní kabelová trasa
Požární kabelová trasa
- Stoupající, klesající vedení

SOUSTAVA NAPĚTÍ:

- 3 PEN AC 400/230V, TN-C - HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVODY
3 NPE AC 400/230V, TN-S - ROZVODY ZA HLAVNÍM ROZVADĚČEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

- ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE čl. 411.1
čl. 411.1 IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (PŘI PORUŠE)
čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (PŘI PORUŠE)
čl. 411.3.3 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

- AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLoty - PROSTORY NORMÁLNÍ
AD2 - PROSTOR S VÝSKYTEM VLHKOSTI (KOUPELNA) - PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ
AB8 - PROSTOR VENKOVNÍ NECHRÁNĚNÝ - PROSTOR NEBEZPEČNÝ


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
201	Schodiště	13.35	Keramická dlažba	Keramický sokl
202	Chodba	59.29	Keramická dlažba	Keramický sokl
203	Chodba	6.97	Keramická dlažba	Keramický sokl
204	Kotelna	14.45	Keramická dlažba	Keramický sokl
205	Terapie	14.45	PVC	Sokl PVC
206	Herna	44.44	PVC	Sokl PVC
208	Herna	29.60	PVC	Sokl PVC
210	WC klientů stacionáře	3.72	Keramická dlažba	Keramický obklad v=2000
211	WC - zaměstnanci	3.08	Keramická dlažba	Keramický obklad v=2000
212	Sprcha	3.90	Keramická dlažba	Keramický obklad v=2000
213	Terapie	7.64	PVC	Sokl PVC
214	Sklad pomůcek	7.02	Keramická dlažba	Keramický sokl
121	Náhradní zdroj	5.48	Betonový potěr	
PLOCHA CELKEM:		207.91		



± 0,000 =
= 210,940

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	 projekty • konzultace • inženýring Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz www.bury.cz	
RADEK VALÁŠEK	ING. JIŘÍ MARŠÁLEK	KROMĚŘÍŽ P. Č. ST. 7422		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	10/2020
AKCE : PŘESTAVBA PAVILONU L V DOZP BARBORKA NA DENNÍ STACIONÁŘ			STUPEŇ	DPS
OBJEKT : SO 24 PAVILON L			ZAK. Č.	04-20
OBSAH : D.1.4c ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD			MĚŘÍTKO	1:100
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE 2. NP			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.4c-105