
LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
ČÍSLO MÍSTNOSTI | ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | S.V. [m]
1A.01 ZÁVĚTÍŘ 5,42 2,70
1A.02 ZÁDVEŘÍ BYTOVÝ DŮM 5,50 2,70
1A.03 ZÁDVEŘÍ POLICIE 3,17 2,70
1B.01 SCHODIŠTĚ VEDLEJŠÍ 16,84 2,70
1B.02 ZÁDVEŘÍ 15,06 2,70
1B.03 VSTUPNÍ HALA, SCHODIŠTĚ 32,65 2,70
1B.04 VÝTAH 3,22
1B.05 ÚKLID 2,60 2,30
1C.01 VSTUPNÍ CHODBA 13,24 MIN.2,70
1C.02 HALA + RECEPCE 28,16 2,70
1C.03 WC ZTP 4,95 2,30
1C.04 CHODBA 46,78 2,50
1C.05 WC ZTP 4,84 2,30
1C.06 NEOBSAZENO
1C.07 KANCELÁŘ - OPERAČNÍ 39,22 2,70
1C.08 SERVEROVNA 4,71 2,70
1C.09 ŠATNA 5,17 2,70
1C.10 ZBROJNÍ SKLAD 7,66 2,70
1C.11 ZASEDACÍ MÍSTNOST 31,08 2,70
1C.12 KUCHYŇKA - DENNÍ MÍSTNOST 7,72 2,70
1C.13 WC ŽENY 5,12 2,30
1C.14 WC MUŽI 10,09 2,30
1C.15 CHODBA 8,30 2,70
1C.16 SKLAD 3,59 2,70
1C.17 KANCELÁŘ 16,38 2,70
1C.18 LODŽIE 3,87 2,70
1C.19 KANCELÁŘ 16,50 2,70
1C.20 LODŽIE 4,21 2,70
1C.21 KANCELÁŘ 16,50 2,70
1C.22 LODŽIE 4,21 2,70
1C.23 KANCELÁŘ 16,50 2,70
1C.24 LODŽIE 4,21 2,70
1C.25 KANCELÁŘ 13,15 2,70
1C.26 LODŽIE 4,21 2,70
1C.27 KANCELÁŘ 16,50 2,70
1C.28 LODŽIE 3,99 2,70
1C.29 CHODBA 8,98 2,30
1C.30 SCHODIŠTĚ 10,00 2,70
1C.31 VÝTAH 3,22
1C.32 ÚKLID 2,14 2,30
1C.33 CHODBA - SPOJOVACÍ KŘÍDÉLKO 19,22
1C.34 CHODBA 22,13
1C.35 KANCELÁŘ 17,42
1C.36 KUCHYŇKA 4,75
1C.37 CHODBA, SCHODIŠTĚ 22,78
1C.38 KANCELÁŘ 16,19
1C.39 KANCELÁŘ 27,00
1C.40 WC ŽENY PŘEDSÍŇ 4,45
1C.41 WC ŽENY 7,97
1C.42 WC 3,87
1C.43 WC MUŽI PŘEDSÍŇ 4,02
1C.44 WC MUŽI 7,97
1C.45 ZASEDACÍ MÍSTNOST 70,19
LEGENDA ČAR
POTRUBÍ PŘÍVOD V PODLAZE
POTRUBÍ VRAT V PODLAZE
POTRUBÍ PŘÍVOD POD STROPEM
POTRUBÍ VRAT POD STROPEM
MĚŘIČ TEPLA
KK - UZAVÍRACÍ ARMATURA
RTD - REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU UZAVÍRACÍ, S VYPOUŠTĚNÍM
UVV - UZAVÍRAČ A VYVAŽOVACÍ ARMATURA S VYPOUŠTĚNÍM
ONA - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
15x1 18x1, 22x1, 28x1,5, 35x1,5, 42x1,5, 54x2
- ROZVODY MĚDĚNÉ (ev. - IZOLOVANÉ)
OTOPNÁ LAVICE S PŘÍROZENOU KONVEKCÍ L 1200 MM, H 300 MM, S 230MM
3 OTL 1200/300/230 TV/15/5 RŠ/15/0,4
4 OTL 1200/300/230 TV/15/5,5 RŠ/15/0,4
V PODLAZE
5 OTL 1200/300/230 TV/15/5,5 RŠ/15/0,35
6 OTL 1200/300/230 TV/15/5 RŠ/15/0,4
1 OTL 1200/300/230 TV/15/5 RŠ/15/0,25
2 OTL 1200/300/230 TV/15/5 RŠ/15/0,3
V PODLAZE
1 OTL 1200/300/230 TV/154,5 RŠ/15/0,3
11-060110-60P TRVI RŠ
2.8
REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDU 600/600
1 OTL 1200/300/230 TV/15/6,5 RŠ/15/0,5
2 OTL 1200/300/230 TV/15/6 RŠ/15/0,5
UVV15/2,4 KK20
VK-22/600/700-P TRV/15/4 P/15/0,4
VK-22/600/700 P TRV/15/4 P/15/0,4
3 VK-22/600/700 P TRV/15/4 P/15/0,3
2 VL-22600/700 P TRV/15/3 P/15/0,25
2 11-060100-60P TRV/15/4 P/15/0,3
1C.44 15°C
1C.45 22°C
1C.41 15°C
1C.39 22°C
1C.38 22°C
1C.35 22°C
UVV10/2,3 KK15
1C.43 15°C
1C.42 20°C
1C.40 15°C
UVV15/2,85 KK20
VK-11/600/500 P TRV/15/3 P/15/0,25
V PODLAZE
V PODHLEDU
VK-11/600/600 P TRV/15/2 P/150,25
1C.36 22°C
1C.37 15°C
2 VOP-20/1600/900 M/15/3,6
1 VK-11/600/700 P TRV/15/3 P/15/0,25
UVV20/2,0 KK25
1C.34 15°C
2 VK-11/600/700 P TRV/15/3 P/150,25
1 VOP-20/1600/900 M/15/3,6
2.12
2.11
2.10
OT 1PP
TISK
1 10-060100-60 TRVI RŠ
2.6
V PODHLEDU
2 10-060100-60 TRVI RŠ
2.7
2.9
OT 1PP
(2550)
LEGENDA
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA OZNAČENÍ - VK
x = VÝŠKA (mm)
y = DÉLKY (mm)
DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA OZNAČENÍ - VK ... - P
HLADKÁ ČELNÍ PLOCHA
PRAVÉ SPODNÍ PŘÍPOJENÍ, INTEGROVANÝ TERM. VENTIL
10 VK/x/y - JEDNA PŘESTUPNÍ PLOCHA
21 VK/x/y - DVĚ PŘESTUPNÍ PLOCHY HLAVNÍ A JEDNA PŘÍDAVNÁ
22 VK/x/y - DVĚ PŘESTUPNÍ PLOCHY HLAVNÍ A DVĚ PŘÍDAVNÉ
33 VK/x/y - TŘI PŘESTUPNÍ PLOCHY HLAVNÍ A TŘI PŘÍDAVNÉ
TRV/15/N P/15/R - TRV = TERMOSTATICKÝ INTEGROVANÝ VENTIL
DN15/N (NASTAVENÍ)
P = PŘÍPOJOVACÍ REGULAČNÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ, ROHOVÉ PRO TĚLESA VK/R (NASTAVENÍ)
TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA PŘÍPOJENÍ STŘED
OTTM = OTOPNÁ TĚLESA TRUBKOVÁ, výška/šířka
M/DN/N - INTEGROVANÁ ARMATURA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE DN/N (NASTAVENÍ), ROHOVÁ
OTL = OTOPNÁ LAVICE S PŘÍROZENOU KONVEKCÍ
OTL L/HŠ...10 = LAVICE BEZ VENTILÁTORU, PROVEDENÍ ECONOMIC
DÉLKA/VÝŠKA/ŠÍŘKA 10 = BAREVNÉ PROVEDENÍ
L/150/230/m), 10 = BAREVNÉ PROVEDENÍ
TV/DN/N RŠ/DN/R - TERMOSTATICKÝ VENTIL, DN/N (NASTAVENÍ)
PŘIPOJOVACÍ REGULAČNÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ , DN/R (NASTAVENÍ), SPODNÍ PŘÍPOJENÍ
FVE = PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM , ECONOMIC
FVE XXX/YY/ZZ
DÉLKA (CM)
HLOUBKA (CM)
ŠÍŘKA (CM)
V15/N Š15/R - V = TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ DN15/N (NASTAVENÍ)
Š = PŘÍPOJOVACÍ REGULAČNÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ, PŘÍMÉ PRO TĚLESA /R (NASTAVENÍ)
K11V160066-M
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VERTICAL
11 JEDNA PŘESTUPNÍ PLOCHY HLAVNÍ A JEDNA PŘÍDAVNÁ
VÝŠKA 1600 mm, ŠÍŘKA 660 mm
STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ, PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA M-INTEGROVANÁ
VOP 20/1800/900
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VERTICAL - HLADKÁ PLOCHA
2 JEDNA PŘESTUPNÍ PLOCHY HLAVNÍ
VÝŠKA 1800 mm, ŠÍŘKA 900 mm
STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ, PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA M-INTEGROVANÁ
POZNÁMKA
NEKÓTOVANÉ PŘÍPOJKY K OTOPNÝCN TĚLESŮM = 15x1
SVISLÉ ROZVODY BUDOU VEDENÉ VE ZDIVU, POD OMÍTKOU
PŘÍPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES ZE ZDIVA
POLOHU UZAVÍRACÍCH A REGULAČNÍCH ARMATUR
V PODHLEDECH NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍMI VÝKRESY
- S POLOHOU REVIZNÍCH OTVORŮ
±0,000 = 203,10 m.n.m. Bpv
Copyright ©kreaS kyrčí architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – kreaS kyrčí architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla určené zadavateli dle zák. autorských oblastních autorských práv.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: kreaS kyrčí architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134
Autoři architektonického návrhu: kreaS kyrčí architekti s.r.o.
Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNCL
Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNCL
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: kreaS kyrčí architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134
Zodpovědný projektant části: ING. J. ŘEITMEICH
Vypracoval: ING. J. ŠŤASTNÍKOVÁ
BRES
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
Název akce: BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1
p.č. 6266, 3105/1, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164, 5273 v k.ú. Kroměříž
Část: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
Stupeň: PP
Datum: 09/2020
Číslo zakázky: 00598_40b
Měřítko: 1:50
Název výkresu: PŮDORYS 1NP - ČÁST B
Číslo výkresu: 03B