



poz.  
Větrání vybraných bytů dle akustické studie  
u vybraných oken bude osazena přírodní okenní akustická štěrbin-  
otlivá na vlnkost (max. průtok vzduchu 35 m³/h)

AutORIZAČNÍ RAZÍTKO

±0,000 + 203,05 m n.m. BpV  
Copyright OKnesl Kynčel architekti s.r.o.  
Všechna práva jsou vyhrazena. Reprodukce nebo kopírování, distribuce a předání, jakékoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky či jinými metodami) reprodukovaná a rozšiřovaná bez písemného souhlasu autora – OKnesl Kynčel architekti s.r.o., s výjimkou licencí k využití dle uštědřené zadavatel dle při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: OKnesl Kynčel architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autorka architektonického návrhu: OKnesl Kynčel architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČEL Zodpovědný projektant část: Ing. Michal Zahradka	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČEL Vyracoval: Ing. Michal Zahradka
--	---	--

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	Stupeň: PP
Název akce: BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1	Datum: 11/2020
p.č. 6206, 3105/1, 3089/1, 3350/1, 4480, 5042, 5164 a i.o. Kroměříž	Číslo zakázky: 00598_30b
Část: D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA	Měřítko: 1:50
Název výkresu: PŮDORYS 5.NP	Číslo výkresu: 06