



pozn.
Větrání vybraných bytů dle akustické studie
u vybraných oken bude osazena přírodní okenní akustická šterbina
otlivá na vlhkost (max. průtok vzduchu 35 m³/h)

Autorizační razítko

±0,000 = 203,05 m n.m. Bp
Copyright Okresní kynčí architekt s.r.o.
Všechny práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a přeložení. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickým či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora - kreslí kynčí architekt s.r.o. s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli dle při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: kresl kynčí architekt s.r.o. Šumavská 410/15, 602 00 Břežany tel./fax: +420 541 592 134	Autorizovaný projektant: Ing. ARCH. J. KYŇČL	
PROJEKTANT PRŮFESÍ: Ing. Michal Zahradka	Zodpovědný projektant část: Ing. Michal Zahradka	Vypracoval: Ing. Michal Zahradka

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	Název akce: BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p.l. 8298, 3105/1, 3380/1, 4480, 5042, 5164 v k.u. Kroměříž	Číslo: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA	Název výkresu: PŮDORYS 3.NP	Stupeň: PP	Datum: 12/2020	Číslo zakázky: 00568_30b	Mřížka: 1:50	Číslo výkresu: 04
---	--	----------------------------------	-----------------------------	------------	----------------	--------------------------	--------------	-------------------