



Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2


±0,000 = 203,10 m.n.m. BpV

Copyright © knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

Legenda:

-  Hlavní ochranná přípojnice na jednotlivých patrech, svorkovnice EPS2 v krabici KO 110
-  Bytové rozvaděče

<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b> knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	<b>Autoři architektonického návrhu:</b> knesl kynčl architekti s.r.o.  <b>Hlavní inženýr projektu:</b> ING. ARCH. J. KYNČL	<b>Zodpovědný projektant:</b> ING. ARCH. J. KYNČL	
<b>PROJEKTANT ČÁSTI:</b> Ing. Tomáš Novotný U Potoka 316, Kobylnice 664 51 tel./fax : +420 731 654 008	<b>Zodpovědný projektant části:</b> ING. T. NOVOTNÝ	<b>Vypracoval:</b> ING. M. VRTAL	
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž  <b>Název akce: BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1</b>  p.č. 628/6; 3105/1; 3388/1; 3389/1; 3390/1; 3391; 4480; 5042; 5164; 5273 v k.ú. Kroměříž Část: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE  <b>Název výkresu: SCHÉMA PÁTEŘNÍHO UZEMNĚNÍ</b>			<b>Stupeň:</b> PP <b>Datum:</b> 09/2020 <b>Číslo zakázky:</b> 00598_40b <b>Měřítko:</b> <b>Číslo výkresu:</b> 23