Napojení kalového čerpadla 3,
CYKY 5x2,5 + CYKY 5x1,5

Napojení roletové mříže
z RpoI, CYKY-J 5x2,5

0,01
SCHODIŠTĚ

0,02
SKLAD

0,03
CHODBA

0,04
KUCHYŇKA - DENNÍ MÍSTNOST

0,05
WC MUŽI

0,06
WC ŽENY

0,07
TĚLOCVIČNA

0,08
KANCELÁŘ

0,09
KANCELÁŘ

0,10
PŘEDSÍŇ SPRCHY ŽENY

0,11
SPRCHY ŽENY

0,12
PŘEDSÍŇ SPRCHY MUŽI

0,13
SPRCHY MUŽI

0,14
ŠATNA

0,15
ŠATNA

0,16
ŠATNA

0,17
ŠATNA

0,18
ŠATNA

0,19
ŠATNA

0,20
TECHNICKÁ M.

0,21
VÝTAH

0,22
CHODBA

0,23
ZÁDVEŘÍ

0,24
ARCHIV

0,25
ARCHIV VSTUP

0,25a
ARCHIV

0,26
SKLAD

0,27
CHODBA + SCHODIŠTĚ

0,28
SKLAD

0,29
SKLAD

0,30
SKLAD

0,31
SKLAD

0,32
TECH. MÍSTNOST

0,33
KOTEC PRO PSY

0,34
SKLAD

0,35
KRYTÉ PARKOVACÍ STÍNÍ

Napojení požárního větrání 1,
CYKY 5x2,5 z LPPD

Napojení kalového čerpadla 1,
CYKY 5x4, CYKY 5x1,5

Napojení čerpací stanice 1,
HDPE 50

Napojení čerpací stanice 2,
HDPE 50

Napojení kalového čerpadla 2,
CYKY 5x4 + CYKY 5x1,5

Napojení zabr. CYKY
4x25+1x16, CYKY 5x10,
CXKH-R 5x10

Upevňovatelná kleština
z RpoI2

Příprava pro
nabíjecí stanici pro
elektromobily z
CYKY 5x16, 5x1,5
RpoI

Legenda:

- Datová zásuvka (2xRJ45)
- Elektronická siréna
- El. vývod
- Jednotka docházkového systému
- Kamera
- Kmitající vedení
- Kódová klávesnice
- PIR stropní čidlo
- Podlahová krabice A – 4x zásuvka 230V, 2x datová zásuvka 2xRJ45
- Pohybové čidlo
- Rozvaděč
- Stoupací vedení
- Střídavý vypínač
- Střídavý vypínač dvojitý
- Sériový vypínač
- Tlačítkový ovladač
- Vypínač
- Zásuvka
- Kartový systém čtečka
- Magnetické čidlo
- Ústředna EZS

Poznámka:

Umístění zásuvek musí být koordinováno se zařizovacími předměty interiéru a náhrem jednotlivých kusů nábytku.
K realizaci musí být přizván zástupce MP KromeříŽ a musí dojít ke koordinaci.
V koordinaci se stavební částí a uživatelem policejní stanice budou vyhotoveny výrobní výkresy nábytku a veškeré rozmístění koncových prvků musí být koordinováno.

Policejní stanice je specifický prostor, který musí být řešen společně s uživatelem objektu. V případě nejasností kontaktovat projektanta

p.č.324 v 203,10 m.n.m. Bpv

Copyright Ateliér kyrčí architekti s.r.o.
Tento výkres je autorským dílem, jehož autorem je kolektiv autorů ateliéru s.r.o. a výlučným vlastníkem autorských práv je ateliér kyrčí architekti s.r.o. Tento výkres je chráněn autorským zákonem, zejména ustanovení § 2, § 4 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 a § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bez předchozího písemného souhlasu autora – kmitající kyrčí architekti s.r.o. je zejména zakázáno tento výkres jakýmkoliv způsobem užívat, zejména jej kopírovat, měnit, sdělovat třetím osobám, rozmnožovat, šířit, uvádět na veřejnosti, ukládat do paměti počítače, nahrávat na datová média, provádět jeho digitální úpravy, vkládat do databází, sítí a internetu, a to bez ohledu na účel užití. Každý, kdo bude porušovat autorská práva k tomuto výkresu, se vystavuje nebezpečí občanskoprávních, správních a trestních sankcí.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: kmitající architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: kmitající architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL
PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Tomáš Novotný, Nové sady 988/2, 602 00 Brno, tel./fax: +420 731 554 028	Hlavní výkonný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	
	Zodpovědný projektant části: ING. T. NOVOTNÝ	Vypracoval: ING. M. VRTAL

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

Název akce: **BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1**

p.č. 5268, 2109/1, 2109/3, 2109/5, 2109/7, 2109/11, 4469, 5042, 5194, 5273 v k.ú. Kroměříž

Část: D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE

Název výkresu: **PŮDORYS 1PP**

Stupeň:	PP
Datum:	09/2020
Číslo zakázky:	1939E_KS
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	01