



ZDROJ TEPLA

- TEPELNÉ ČERPADLO UMÍSTĚNO NA STŘEŠE
- TECHNOLOGIE NAPÁJENA A OVLÁDANA Z ROZVADĚČE 6DT1
- TČ ŘÍZENO AUTOMATIKOU TČ (ROZŠÍŘUJÍCÍ MODULY UMÍSTĚNÝ V 6DT1)
- OBĚHOVÉ ČERPADLO TČ NAPOJENO PŘES UPS UMÍSTĚNOU V 6DT1
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY OD TČ A ODPADU OPATŘENO SAMOREGULAČNÍMI TOPNÝMI KABELY NAPOJENÝMI Z 0DT1
- KOMUNIKACE MEZI SYSTÉMEM MoR A AUTOMATIKOU TČ PŘES DATOVÉ ROZHRANÍ RS485 (MODBUS RTU)

ČERPACÍ JÍMKY

- ROZVADĚČE ČERPACÍCH JÍMEK UMÍSTĚNÝ V m.č.1C16
- STAVY ČERPÁNÍ NAPOJENY Z ROZVADĚČE 10T1

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright Knesl kynčl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERALNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Autori architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: ELMAR group s.r.o. Smržická 115/13, 796 07 Držovice tel./fax : +420 543 634 360	Zodpovědný projektant části: R. VESELÝ 	Vypracoval: R. VESELÝ 	
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p.č. 628/6; 3105/1; 3388/1; 3389/1; 3390/1; 3391; 4480; 5042; 5164; 5273 v k.ú. Kroměříž D.1.4.7 MĚŘENÍ A REGULACE		Stupeň: PP
Název akce:			Datum: 09/2020
Část:			Číslo zakázky: 00598_40b
Název výkresu:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		Měřitko: -
			Číslo výkresu: 03